

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения**  
**на территории Республики Марий Эл**

---

г. Йошкар-Ола

от 21 марта 2013 г. № 1

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**

**В.Н.КАРПОВ**

Первый заместитель руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл, руководитель Департамента экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл

Присутствовали:

Заместители руководителя Штаба - В.А.Грачев

Секретарь Штаба - Р.И.Лащевский

Члены Штаба - А.В.Алексеев, М.Ю.Андреева,  
Е.Д.Вахитова, Н.С.Галиев,  
И.В.Соловьев, А.Н.Демитров,  
С.В.Добров, А.Р.Шевчук,  
А.В.Фещенко, А.С.Цехановский

Ответственные работники - В.А.Пеннер  
Администрации Главы Республики  
Марий Эл

Руководители, заместители - Н.А.Бороухин, А.П.Князев,  
руководителей и ответственные И.Н.Маулетов, И.Н.Пакин,  
работники федеральных структур, Ю.М.Ратников, Д.В.Рудяга,  
республиканских министерств, А.А.Сальников, В.Д.Шишкин  
ведомств и организаций

## **І. Об итогах обеспечения электроснабжения потребителей на территории Республики Марий Эл в осенне-зимних условиях 2012-2013 годов.**

**О состоянии готовности к работе в весенне-летних условиях, в грозовой период и в условиях высоких температур наружного воздуха 2013 года объектов энергетики и электрических сетей (Грачев, Галиев, Ратников, Соловьев, Пакин, Алексеев, Добров, Фещенко, Цехановский, Карпов)**

1. Доклад директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» Регионального диспетчерского управления энергосистемы Республики Марий Эл Грачева В.А. принять к сведению.

2. Принять к сведению заявления представителей субъектов электроэнергетики Ю.М.Ратникова, И.В.Соловьева, И.Н.Пакина, А.В.Алексеева, С.В.Доброва, А.В.Фещенко, А.С.Цехановского о готовности к прохождению паводкового, грозо- и пожароопасного периодов.

3. Рекомендовать Филиалу «Маризэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (В.И.Котиков), ОАО «Энергия» (И.В.Соловьев), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), Верхне-Волжскому региону Средне-Волжского предприятия магистральных электрических сетей Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (А.В.Алексеев), ТЭЦ ОАО «МЦБК» (А.М.Сташкевич), Филиалу ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (С.В.Добров), Йошкар-Олинским РЭС филиала «Волго-Вятский» ОАО «Оборонэнерго» (В.И.Панкратов):

обеспечить выполнение ремонтной компании 2013 года в строгом соответствии с утвержденными графиками ремонтов;

к 10 апреля 2013 г. разработать графики круглосуточных дежурств аварийно-восстановительных бригад на период паводка,

аварийно-восстановительные бригады обеспечить передвижными средствами откачки воды, землеройной техникой, грузоподъемными механизмами и необходимыми материалами для устранения аварийных ситуаций;

обеспечить взаимодействие с Информационным центром Республики Марий Эл и ЕДДС администраций муниципальных образований республики Марий Эл;

провести инструктажи персонала по принятию мер при обнаружении затопления электроустановок (ТП, РП, ВЛ), находящихся в зоне затопления (подтопления);

до 30 марта 2013 г. провести внеочередное обследование ВЛ, находящиеся в зоне затопления (подтопления), и устранить обнаруженные дефекты;

до 5 апреля 2013 г. провести противоаварийные тренировки по действиям персонала при возникновении технологических нарушений в результате подтопления объектов;

до 10 апреля 2013 г. доукомплектовать необходимый аварийный запас материальных средств и оборудования для оперативного восстановления электросетевого оборудования в случае возможных технологических нарушений при прохождении паводкового, грозо- и пожароопасного периодов;

в поймах рек у опор ВЛ 35-500 кВ, подверженных затоплению и размыву, установить рейки и реперы для замера уровня максимальных вод, проверить состояние обваловки фундаментов данных опор ВЛ и при необходимости провести их укрепление;

в случае возникновения или угрозы возникновения аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций в связи с прохождением паводка незамедлительно направлять оперативные сведения о сложившейся ситуации в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ и Информационный центр Республики Марий Эл.

3. Рекомендовать филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (В.И.Котиков), ОАО «Энергия» (И.В.Соловьев), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский):

увеличить объём проводимых капитальных ремонтов и реконструкции в распределительных сетях;

рассмотреть вопрос увеличения объемов проводимых работ по расширению и расчистке просек распределительных электрических сетей напряжением 6-10 кВ (особенно ОАО «Энергия»);

до 1 мая 2013 г. направить в Марийский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора информацию о решении увеличения объёмов проводимой реконструкции и модернизации электрооборудования, особенно распределительных сетей напряжением 10-0,4 кВ, влияющих на безопасное прохождение отопительного сезона, с указанием конкретных сроков выполнения и источников финансирования.

4. В целях недопущения пожаров и усиления мер по обеспечению пожарной безопасности на электросетевых объектах и в их охранных зонах в весенне-летний пожароопасный период рекомендовать Филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (В.И.Котиков), ОАО «Энергия» (И.В.Соловьев), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), Верхне-Волжскому региону Средне-Волжского предприятия магистральных электрических сетей Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (А.В.Алексеев):

до 20 апреля 2013 г. разработать и утвердить планы мероприятий по соблюдению требований противопожарного режима (с назначением ответственных лиц и сроков их выполнения). Особое внимание уделить проверке технического состояния сети противопожарного водоснабжения, гидрантов, водоемов, резервуаров, пожарных насосных станций, работоспособности устройств противопожарной автоматики,

первичных средств пожаротушения, организации обустройства минерализованных полос в местах возможного перехода огня на строения и оборудование, окопку деревянных опор, очистку территорий энергообъектов и прилегающих территорий от горючего мусора, сухой травы и сгораемых отходов, восстановление окраски противопожарного оборудования, обновлению или установке необходимых запрещающих и поясняющих знаков по пожарной безопасности в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

до 1 июня 2013 г. провести работы по опашке подстанций, находящихся в пожароопасных местах.

5. Рекомендовать Филиалу «Маризэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (В.И.Котиков) на просеке трассы ЛЭП-110 кВ «Чигашево-Данилово I, II» (в районе лесопарковой зоны г.Йошкар-Ола) организовать и провести до 10 апреля 2013 г. работы по очистке просеки от порубочных остатков.

6. В период наступления грозоопасного периода рекомендовать Филиалу «Маризэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (В.И.Котиков), ОАО «Энергия» (И.В.Соловьев), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), Верхне-Волжскому региону Средне-Волжского предприятия магистральных электрических сетей Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (А.В.Алексеев), ТЭЦ ОАО «МЦБК» (А.М.Сташкевич), Филиалу ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (С.В.Добров):

до 10 апреля 2013 г. перед наступлением грозового периода выполнить оценку надежности работы молниезащиты, а также провести необходимые работы по обеспечению надежного технического состояния устройств молниезащиты;

до 1 мая 2013 г. откорректировать и согласовать с электросетевыми предприятиями схемы размещения грозозащитной аппаратуры с указанием мест пересечения линий электропередач с другими линиями, в том числе с линиями связи, кабельных вставок и других мест ослабленной изоляции;

усилить контроль за техническим состоянием устройств молниезащиты в ходе проводимой эксплуатации;

в период прохождения грозового сезона обеспечить регистрацию всех случаев грозовых отключений и повреждений ВЛ и оборудования подстанций для оценки надежности работы молниезащиты, а также провести проверку готовности РЗА силового оборудования, устройств противоаварийной автоматики, приемо-передающей ВЧ аппаратуры, обеспечить рабочее состояние всех быстродействующих защит;

проводить расследования причин аварий в электроэнергетике по каждому случаю отключений, независимо от продолжительности отключения;

до 1 июня 2013 г. провести противоаварийные тренировки по действиям персонала при возникновении технологических нарушений при прохождении грозового и летнего пожароопасного периодов;

ежемесячно с июня по сентябрь графики ответственных дежурных по компаниям с контактными телефонами направлять в приемные Главы Республики Марий Эл, Председателя Правительства Республики Марий Эл Л.И.Маркелова и Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Н.И.Куклина.

7. Рекомендовать ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС по Верхне-Волжскому региону (А.В.Алексеев) до 25 мая 2013 г. обеспечить ввод в эксплуатацию двух элегазовых выключателей (В-1-500, В-2-500) ВЛ 500 кВ «Помары – Удмуртская» на ПС 500 кВ «Помары».

8. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов активизировать работу по переводу объектов электроэнергетики, не имеющих собственников или собственники которых не известны (в том числе и бесхозных), на баланс электросетевых предприятий (в соответствии с действующим законодательством).

9. Департаменту экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл (В.Н.Карпов) осуществлять размещение на сайте Департамента информацию о деятельности Штаба (планы работ, протоколы заседаний, распоряжения руководителя Штаба, информацию о выполнении планов работ и протоколов заседаний).

10. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, энергоснабжающим организациям, администрациям муниципальных районов и городских округов до начала отопительного сезона 2013-2014 годов обеспечить погашение организациями бюджетной сферы задолженности за потребленные энергоносители перед энергоснабжающими организациями;

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя Департамента экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

**II. О повышении надежности эксплуатации ПС и ЛЭП,  
проходящих вблизи автомобильных дорог и эстакад, в весенний  
период**

**(Ратников, Алексеев, Сальников, Карпов)**

1. Доклад заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ратникова Ю.М. принять к сведению.

2. Принять к сведению выступление директора ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» А.А. Сальникова о том, что:

предложенные филиалом «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» меры по обеспечению безопасной эксплуатации ЛЭП, проходящих возле автодорог, путем ограничения скоростного режима и ограничения использования химических реагентов противоогололедной обработки автомобильных дорог на участках дорог, проходящих возле ЛЭП, не предусмотрены действующими нормативными правовыми документами;

на территории Республики Марий Эл в качестве противоогололедной обработки применяется только соляно-песчаная смесь;

до настоящего времени не зафиксировано случаев перекрытия изоляции ЛЭП и ПС вынесенными с автодорог частицами химических реагентов противоогололедной обработки автомобильных дорог.

3. Рекомендовать ОАО «Марийскавтодор» (Н.Н.Лобастов), ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» (А.А.Сальников) совместно с филиалом «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в рабочем порядке рассмотреть вопрос обеспечения безопасной эксплуатации ЛЭП, проходящих возле автодорог, в зимний и весенний периоды.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя Департамента экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

Первый заместитель руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл, руководитель Департамента экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл,



В.Н.Карпов

