

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного заседания Штаба по обеспечению безопасности**  
**электроснабжения на территории Республики Марий Эл**

г. Йошкар-Ола

от 14 августа 2013 г. № 2

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

Н.И.Куклин

Присутствовали:

- |   |  |
|---|--|
| Заместители руководителя Штаба  | - В.А.Грачев, В.И.Котиков,<br>В.Н.Попов  |
| Секретарь Штаба   | - Р.И.Лащевский  |
| Члены Штаба   | - М.Ю.Андреева, В.Р.Антин,<br>Н.В.Бобыкина, И.Л.Бондарчук,<br>А.Н.Еремин, В.И.Панкратов,<br>А.В.Фещенко, А.С.Цехановский   |
| Ответственные работники секретариата<br>Первого заместителя Председателя<br>Правительства Республики Марий Эл<br>Куклина Н.И.   | - В.А.Пеннер, О.Н.Черноусов  |
| Руководители, заместители руководителей<br>и ответственные работники федеральных<br>структур, республиканских министерств,<br>ведомств, администраций муниципальных<br>образований Республики Марий Эл и<br>организаций | - М.Г.Пономарева, Р.Р.Магит,<br>Н.Б.Ильина, В.М.Белкин,<br>И.Г.Малышев, Ф.М.Гитиатуллин,<br>С.В.Белоусов, И.А.Чеснокова,<br>А.Л.Чесноков, Р.Р.Гаптулгазизов,<br>В.И.Рябков |
| Руководители и ответственные работники<br>органов исполнительной власти и<br>организаций лесного комплекса Республики<br>Марий Эл   | - Г.Н.Шкавро, В.В.Мирончук,<br>Р.Р.Гаптулгазизов   |
| Ответственные работники Департамента экологической безопасности,<br>природопользования и защиты населения Республики Марий Эл   |  |

**I. О прохождении грозового периода и мерах по повышению  
надежности функционирования объектов электроэнергетики**

(Белкин, Андреева, Мазит, Котиков, Белоусов, Бондарчук,  
Цехановский, Мирончук, Малышев, Куклин)

1. Доклад начальника Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Белкина В.М. принять к сведению.

2. Отметить, как промежуточный результат, недостаточно эффективную работу руководителей Филиала «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Энергия», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», Верхне-Волжского региона Средне-Волжского предприятия магистральных электрических сетей Филиала ОАО «ФСК ЕЭС», ООО «Волжская сетевая компания» по подготовке подведомственных объектов к функционированию в условиях грозового периода 2013 года.

3. РСТ Республики Марий Эл (Шевчук А.Р.) подготовить и до 22 августа 2013 г. направить в адрес руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл (далее – Штаб) информацию о выполнении инвестиционной программы по результатам I полугодия 2013 г.

4. Минэкономразвития Республики Марий Эл (Бобыкина Н.В.) совместно с РСТ Республики Марий Эл (Шевчук А.Р.), Филиалом «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Котиков В.И.) до 1 марта 2014 г. предусмотреть в инвестиционной программе на 2014 год мероприятия, обеспечивающие надежное электроснабжение социально-значимых объектов и населения, с учетом применения современных технологий и оборудования.

5. Рекомендовать Филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Котиков В.И.), ОАО «Энергия» (Соловьев И.В.), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (Бондарчук И.Л.), ООО «Волжская сетевая компания» (Цехановский А.С.), Верхне-Волжскому региону Средне-Волжского предприятия магистральных электрических сетей Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (Алексеев А.В.), Йошкар-Олинскому РЭС филиала «Волго-Вятский» ОАО «Оборонэнерго» (Панкратов В.И.):

осуществлять жесткий контроль за техническим состоянием устройств молниезащиты в ходе эксплуатации 2013 года;

провести внеочередные проверки готовности РЗА силового оборудования, устройств противоаварийной автоматики, обеспечить рабочее состояние всех быстродействующих защит;

провести внеочередные обходы воздушных линий электропередачи, осуществляющих электроснабжение важных социально-значимых объектов и проходящих по лесным массивам с целью определения конкретных мест с повышенным риском отключений по причине перекрытия древесно-кустарниковой растительностью. По результатам осмотров организовать проведение дополнительных работ по расширению и расчистке просек;

в период прохождения грозового сезона обеспечить регистрацию всех случаев грозовых отключений и повреждений ВЛ и оборудования подстанций для оценки надежности работы молниезащиты;

принять меры по повышению уровня административной и материальной ответственности специалистов и электромонтеров сетевых предприятий за представление недостоверной информации о состоянии просек ВЛ и оборудования;

до 1 сентября 2013 г. провести предварительный анализ и оценку надежности работы молниезащиты в грозовой период 2013 года,

запланировать необходимые работы по обеспечению надежного технического состояния устройств молниезащиты в грозовой период 2014 года;

до 1 сентября 2013 г. направить руководителю Штаба информацию о всех случаях грозových отключений, при которых зафиксированы повреждения ВЛ и оборудования подстанций, а также причинах аварий в электроэнергетике по каждому случаю отключений, независимо от продолжительности отключения;

проводить расследования причин аварий в электроэнергетике по каждому случаю отключений, независимо от продолжительности отключения, а также указывать в актах расследования все выявленные сопутствующие нарушения, способствующие развитию аварий или затруднившие ликвидацию аварийных режимов.

6. Рекомендовать мэру города Йошкар-Олы О.П.Войнову до 26 августа 2013 г. проинформировать и внести руководителю Штаба предложения по обеспечению (повышению) надежного электроснабжения г. Йошкар-Олы.

7. Рекомендовать ОАО «Энергия» (Соловьев И.В.) запланировать увеличение в 2013 году объема работ по расчистке и расширению просек.

8. Рекомендовать Верхне-Волжскому региону Средне-Волжского предприятия магистральных электрических сетей Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (Алексеев А.В.) увеличить объем запланированных на 2013 год работ по расширению просек.

9. Рекомендовать ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» (Косырева И.В.) до 1 сентября 2013 г. направить в адрес руководителя Штаба информацию о ходе работы по технологическому присоединению резервной линии (п. 5 протокола заседания Штаба от 5 июля 2012 г. № 5).

10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

## **II. О мерах по обеспечению надежного электроснабжения КНС-5 в городе Йошкар-Оле**

(Бондарчук, Рябков, Котиков, Грачев, Попов, Чесноков, Куклин)

1. Доклад начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Чеснокова А.Л. принять к сведению.

2. Рекомендовать Филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Котиков В.И.):

по согласованию с администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» (Войнов О.П.) в августе – сентябре 2013 года выполнить работы по расчистке в охранной зоне трассы ВЛ-110 кВ «Чигашево-Данилово 1,2» с отпайкой на ПС 110/10 кВ «Заречная», а также уборке

сухостойных и угрожающих падением деревьев за пределами охранной зоны;

проработать вопрос по реконструкции отпайки на ПС «Заречная» с разнесением отпайки на две отдельные независимые цепи со строительством второй ВЛ. Информацию о принятом решении и необходимые предложения направить в адрес руководителя Штаба и главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

3. Рекомендовать Филиалу «Маризэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Котиков В.И.), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (Бондарчук И.Л.) обеспечить надежность электроснабжения объекта КНС-5 по 1-й категории надежности.

4. Рекомендовать администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Войнов О.П.):

с привлечением Филиала «Маризэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» рассмотреть вопрос по отводу земли под строительство второй ВЛ-110 кВ на случай реконструкции и разнесения отпайки на ПС «Заречная» на две отдельные независимые цепи;

организовать выделение из бюджета финансовых средств на строительство новой КНС-5 (в соответствии с разработанной и прошедшей экспертизу проектной документацией). О планируемых объемах и источниках финансирования, сроках строительства до 15 сентября 2013 г. проинформировать руководителя Штаба.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

Первый заместитель  
Правительства Республики  
руководитель Штаба по  
безопасности электроснабжения  
Республики Марий Эл

Председателя  
Марий Эл,  
по обеспечению  
на территории  
И.И.Куклин

