

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности бара Барабан ООО «Барабан».

Проведенной проверкой выявлены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Установлено, что помещение ООО «Барабан» табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны не снабжено, эвакуационный выход, ведущий из производственного помещения ООО «Барабан», завален коробками и мешками с использованной тарой, дверь эвакуационного выхода, ведущего из зала для посетителей, заколочена и препятствует свободному ее открытию изнутри. Журнал учета огнетушителей, паспорта на огнетушитель отсутствуют, имеющиеся в здании огнетушители установлены на полу без фиксации от возможного падения при случайном воздействии, светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Также руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.

В целях устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес директора ООО «Барабан» внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

В отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию «Горномарийский муниципальный район» и городскому округу «Город Козьмодемьянск» управления НД ГУ МЧС России по РМЭ для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, направлен материал проверки, по результатам рассмотрения которого лицо привлечено к административной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле.

Помощник межрайонного прокурора

Н.С. Иванова

СОГЛАСОВАНО

Межрайонный прокурор

А.С. Новоселов