

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Межрайонной прокуратурой с участием сотрудников отдела надзорной деятельности по муниципальному образованию «Горномарийский муниципальный район» и городскому округу «Город Козьмодемьянск» управления НД ГУ МЧС России по РМЭ проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности 19 объектов с массовым пребыванием, расположенных на территории г. Козьмодемьянска и Горномарийского района.

Проведенной проверкой выявлены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в деятельности развлекательного центра «Барабан», ТЦ «Тройка», ТЦ «Дионис», бассейна «Волга» ТЦ «Элефант», ТЦ «Сана», ТЦ «Графит», ТЦ «Континент», ЗАО «Марийтелерадиобыттехника», Бар «Калипсо» ООО «Алекса», кафе «Буфет» ООО «Кристалл-М», кафе «Причал» ООО «Мясная лавка», столовой «Посиделки» Троицко-Посадского ПО.

Основными нарушениями, допущенными организациями, стали не проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (ТЦ Дионис, ТЦ Сана, развлекательный центр «Барабан», Троицко-Посадское ПО (Столовая «Посиделки»), ЗАО «Марийтелерадиобыттехника»), а также нарушения при установке и эксплуатации огнетушителей.

Также в нарушение требований пожарной безопасности в ТЦ «Дионис», ТЦ «Тройка» под лестничными маршами устроены кладовки. В развлекательном центре «Барабан», ТЦ «Графит», ТЦ «Континент» пути эвакуационных выходов завалены коробками, мусором, затрудняющими свободный проход, руководители многих организаций не обеспечили наличие табличек с номером телефона пожарной охраны, деревянные конструкции чердачных помещений ТЦ «Сана», ТЦ «Графит» не обработаны огнезащитным составом.

Всего межрайонной прокуратурой выявлено 15 нарушений законодательства, в целях устранения которых внесено 12 представлений, которые находятся в стадии рассмотрения, возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, которые находятся в стадии рассмотрения, в отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию «Горномарийский муниципальный район» и городскому округу «Город Козьмодемьянск» управления НД ГУ МЧС России по РМЭ для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, направлен материал проверки, по результатам рассмотрения которого лицо привлечено к административной ответственности.

Проверки продолжаются. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Помощник межрайонного прокурора

Н.С. Иванова

СОГЛАСОВАНО

Межрайонный прокурор

А.С. Новоселов