

Горномарийской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Горномарийской межрайонной прокуратурой на основании поступившего с личного приёма прокурора республики обращения проведена проверка в деятельности МУП «Горномарийский» на предмет исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проверки установлено, что предприятием, занимающимся водоснабжением жителей Горномарийского района, допущены нарушения законодательства в части содержания квитанций за водопотребление. Так, в нарушение требований п. 69 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в квитанциях МУП «Горномарийский» вскрыты факты искажения сведений о размере тарифов на услуги, в ряде случаев не указан размер норматива потребления.

Кроме того, в нарушение ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» МУП «Горномарийский» не обеспечено проведение производственного контроля качества питьевой воды в дер. Сиухино Горномарийского района Республики Марий Эл. Указанное обстоятельство повлекло несоответствие отобранных из водозаборного сооружения и разводящей сети д. Сиухино проб воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В связи с непринятием МУП «Горномарийский» достаточных мер по ремонту скважины и водопровода, находящихся на балансе предприятия, жители дер. Сиухино Горномарийского района вынуждено оборудовали колодец и установили полиэтиленовые трубы в старый водопровод в целях организации водоснабжения деревни.

В целях устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой директору МУП «Горномарийский» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений законодательства находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Старший помощник межрайонного прокурора

А.С. Баранов

СОГЛАСОВАНО

Межрайонный прокурор

А.С. Новоселов