



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ,
АРХИТЕКТУР ДЕН
ИЛЕМ-КОММУНАЛ
ОЗАНЛЫК
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

П Р И К А З

от « 29 » августа 2014 г. № 950

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, осуществляющих теплоснабжение населения и объектов социального назначения в Республике Марий Эл

В целях надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона на объектах, осуществляющих теплоснабжение населения и объектов социального назначения в Республике Марий Эл, на основании п. 2 ст. 5 гл. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 г. № 377, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить исходные данные и результаты расчета создания общего нормативного запаса топлива для электростанций (котельных) согласно приложению № 1.

2. Утвердить исходные данные и результаты расчета создания общего нормативного запаса по основному топливу для отопительных (производственно-отопительных) котельных, согласно приложению № 2.

3. Утвердить исходные данные и результаты расчета создания общего нормативного запаса по резервному топливу для отопительных (производственно-отопительных) котельных, согласно приложению № 3.

4. Утвердить общие нормативы создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных осуществляющих теплоснабжение населения и объектов социального назначения Республики Марий Эл, согласно приложению № 4.

5. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в приложениях № 1-4, обеспечить наличие общего нормативного запаса основного и резервного топлива в объеме не менее указанного в приложении № 4 к настоящему приказу.

6. Признать утратившими силу приказы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл:

от 30 августа 2013 г. № 534 «Об утверждении нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных, осуществляющих теплоснабжения населения и объектов социального назначения в Республики Марий Эл»,

от 25 апреля 2014 г. № 214 «Об утверждении нормативов создания запасов топлива для ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Соколова Е.В.

И.о. министра



М.М.Ежов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Марий Эл
от 29 августа 2014 г. № 950

Исходные данные и результаты расчета создания общего нормативного запаса топлива для электростанций (котельных)

Наименование энергоснабжающей организации, котельной	Вид топлива	Среднесуточная выработка тепловой энергии Гкал/сутки	Норматив удельного расхода топлива тут./Гкал	Средне- суточный расход топлива, т	Коэффициент перевода натурального топлива в условне	Количество суток для расчета нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)	Количество суток для расчета нормативного эксплуата- ционного запаса топлива (НЭЗТ)	Нормативный запас топлива, тонн		
								ВСЕГО	ННЗТ	НЭЗТ
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"	газ /мазут	1525,9	0,187	199,5	1,43	3	10	2 594,0	598,6	1 995,4
ТЭЦ ОАО "МЦБК"	газ /мазут	551,5	0,174	67,1	1,43	3	10	380,0	190,0	190,0
Всего								2 974,0	788,6	2 185,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 29 августа 2014 г. № 950

**Исходные данные и результаты расчета создания общего нормативного запаса
по основному топливу для отопительных (производственно-отопительных) котельных**

Наименование энергоснабжающей организации	Вид топлива	Среднесуточная выработка тепловой энергии Гкал/сутки	Норматив удельного расхода топлива т.т./Гкал	Среднесуточный расход топлива, т	Коэффициент перевода натурального топлива в условное	Количество суток для расчета нормативного запаса топлива (ННЗТ)	Количество суток для расчета нормативного ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО запаса топлива (НЭЗТ)	Нормативный запас топлива, тонн		
								ОНЗТ	в том числе:	
									ННЗТ	НЭЗТ
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"	уголь	8,6	0,289	2,855	0,867	14	45	168,5	40,0	128,5
ООО "Марикоммунэнерго"	уголь	432,2	0,299	149,067	0,867	14	45	8 794,9	2 086,9	6 708,0
ОАО "Стройкоммунладка"	уголь	22,4	0,260	6,711	0,867	14	45	396,0	94,0	302,0
<i>г. Козьмодемьянск</i>										
МУЗ "Козьмодемьянская ЦРБ"	уголь	0,784	0,217	0,727	0,867	14	45	42,9	10,2	32,7
<i>Волжский район</i>										
МУП Тепловые сети" Волжского района	уголь	28,8	0,261	8,675	0,867	14	45	511,9	121,5	390,4
МУ "Петъяльский СКЦ"	уголь	2,8	0,26	0,845	0,867	14	45	49,8	11,8	38,0
МБУ "Сотнурский СКЦ"	уголь	0,8	0,26	0,235	0,867	14	45	13,9	3,3	10,6
МБУ "Карамасский СКЦ"	уголь	0,5	0,26	0,140	0,867	14	45	8,3	2,0	6,3
<i>Горномарийский район</i>										
МУП "Горномарийская МТС"	уголь	13,9	0,217	3,486	0,867	14	45	205,7	48,8	156,9
Пайгусовский СДК	уголь	1,5	0,214	0,364	0,867	14	45	21,5	5,1	16,4
Озеркинский СДК	уголь	0,5	0,225	0,136	0,867	14	45	8,0	1,9	6,1
Крайне-Шемшарский СДК	уголь	0,8	0,168	0,159	0,867	14	45	9,4	2,2	7,2
Пертюковский СК	уголь	0,5	0,262	0,136	0,867	14	45	8,0	1,9	6,1
Емелевская с/б	уголь	0,2	0,168	0,045	0,867	14	45	2,6	0,6	2,0
Новосельский СК	уголь	0,5	0,168	0,091	0,867	14	45	5,4	1,3	4,1
Яштугинский СК	уголь	0,2	0,257	0,068	0,867	14	45	4,1	1,0	3,1
Аксаевский СК	уголь	0,5	0,257	0,159	0,867	14	45	9,4	2,2	7,2
Еникеевский СК	уголь	0,3	0,257	0,091	0,867	14	45	5,4	1,3	4,1
Паратмарский СДК	уголь	0,7	0,262	0,205	0,867	14	45	12,1	2,9	9,2

Наименование энергоснабжающей организации	Вид топлива	Среднесуточная выработка тепловой энергии Гкал/сутки	Норматив удельного расхода топлива ту.т./Гкал	Среднесуточный расход топлива, т	Коэффициент перевода натурального топлива в условное	Количество суток для расчета нормативного НЕСНИЖАЕМОГО запаса топлива (ННЗТ)	Количество суток для расчета нормативного ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО запаса топлива (НЭЗТ)	Нормативный запас топлива, тонн		
								ОНЗТ	В том числе:	
									ННЗТ	НЭЗТ
Пайгусовская с/администрация	уголь	0,1	0,262	0,036	0,867	14	45	2,1	0,5	1,6
<i>Звениговский район</i>										
Звениговская ЦРБ	уголь	0,4	0,212	0,091	0,867	14	45	5,4	1,3	4,1
Шимшургинская ООШ	уголь	6,9	0,211	1,682	0,867	14	45	99,2	23,5	75,7
Кокшайский СКК	уголь	0,5	0,22	0,133	0,867	14	45	7,9	1,9	6,0
Кокшайский д/сад	уголь	0,3	0,220	0,088	0,867	14	45	5,2	1,2	4,0
Нуктужский д/сад "Колобок"	уголь	0,3	0,217	0,072	0,867	14	45	4,2	1,0	3,2
ГУ РМЭ «Центр реабилитации участников локальных войн и инвалидов «Чародейка»	уголь	4,4	0,269	1,351	0,867	14	45	79,7	18,9	60,8
<i>Килемарский район</i>										
ООО "Килемарское ЖКХ"	уголь	4,2	0,217	1,042	0,867	14	45	61,5	14,6	46,9
Централизованная клубная система	уголь	1,9	0,206	0,450	0,867	14	45	26,6	6,3	20,3
МОУ "Майская ООШ"	уголь	0,9	0,214	0,227	0,867	14	45	13,4	3,2	10,2
Визимьярский СКЦ	уголь	0,5	0,216	0,131	0,867	14	45	7,7	1,8	5,9
Ершовский СК	уголь	0,5	0,206	0,125	0,867	14	45	7,4	1,8	5,6
ОП № 8 МО МВД России "Медведевский"	уголь	1,9	0,216	0,480	0,867	14	45	28,3	6,7	21,6
<i>Куженерский район</i>										
ООО "Тепложилсервис"	уголь	18,0	0,275	5,695	0,867	14	45	336,0	79,7	256,3
МУК "Шудумарьский КК"	уголь	0,7	0,186	0,143	0,867	14	45	8,4	2,0	6,4
МУК "Салтакъяльский КК"	уголь	0,2	0,219	0,049	0,867	14	45	2,9	0,7	2,2
МУК "Тумьюмучажский КК"	уголь	0,4	0,219	0,099	0,867	14	45	5,9	1,4	4,5
МУК "Юледурский КК"	уголь	0,8	0,196	0,182	0,867	14	45	10,7	2,5	8,2
МБДОУ "Тумьюмучашский д/сад № 11 "Пеледыш"	уголь	0,3	0,219	0,081	0,867	14	45	4,7	1,1	3,6
МБДОУ "Ивансолинский д/сад № 12 "Родничок"	уголь	0,2	0,219	0,059	0,867	14	45	3,5	0,8	2,7
МБДОУ «Юледурский д/сад общеразвивающего вида № 5 «Черемушка»	уголь	0,6	0,219	0,153	0,867	14	45	9,0	2,1	6,9
МУЗ "Куженерская ЦРБ"	уголь	2,5	0,216	0,623	0,867	14	45	36,7	8,7	28,0
<i>Мари-Турекский район</i>										

Наименование энергоснабжающей организации	Вид топлива	Среднесуточная выработка тепловой энергии Гкал/сутки	Норматив удельного расхода топлива т.т./Гкал	Среднесуточный расход топлива, т	Коэффициент перевода натурального топлива в условное	Количество суток для расчета нормативного НЕСНИЖАЕМОГО запаса топлива (ННЗТ)	Количество суток для расчета нормативного ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО запаса топлива (НЭЗТ)	Нормативный запас топлива, тонн		
								ОНЗТ	в том числе:	
									ННЗТ	НЭЗТ
МБУК «Мари-Турекская МЦКС»	уголь	3,5	0,217	0,886	0,867	14	45	52,3	12,4	39,9
Арборский д/сад	уголь	0,5	0,264	0,163	0,867	14	45	9,6	2,3	7,3
Арборская ООШ	уголь	0,8	0,246	0,227	0,867	14	45	13,4	3,2	10,2
Дружининская ООШ	уголь	0,8	0,246	0,233	0,867	14	45	13,8	3,3	10,5
Сардаяльская ООШ	уголь	1,0	0,246	0,279	0,867	14	45	16,5	3,9	12,6
Лебедевская ООШ	уголь	1,3	0,246	0,372	0,867	14	45	21,9	5,2	16,7
Мари-Китнинский детский сад	уголь	0,6	0,264	0,175	0,867	14	45	10,4	2,5	7,9
Нартасский детский сад	уголь	0,5	0,264	0,140	0,867	14	45	8,3	2,0	6,3
МДОУ Мосаринский детский сад	уголь	1,0	0,246	0,279	0,867	14	45	16,5	3,9	12,6
ООО "Жилищный сервис"	уголь	1,2	0,212	0,285	0,867	14	45	16,8	4,0	12,8
Мари-Турекская ЦРБ	уголь	4,9	0,220	1,233	0,867	14	45	72,8	17,3	55,5
Медведевский район										
МО "Нужьяльское сельское поселение"	уголь	0,7	0,213	0,182	0,867	14	45	10,7	2,5	8,2
МУЗ "Медведевская центральная районная больница"	уголь	0,1	0,216	0,035	0,867	14	45	2,1	0,5	1,6
Моркинский район										
ООО "Моркинская ТЭС"	уголь	21,8	0,203	5,105	0,867	14	45	301,2	71,5	229,7
Изишургинский районный дом ветеранов	уголь	0,8	0,197	0,182	0,867	14	45	10,7	2,5	8,2
Музей им. Чавайна	уголь	0,5	0,200	0,111	0,867	14	45	6,6	1,6	5,0
Октябрьский СКК	уголь	0,5	0,200	0,110	0,867	14	45	6,5	1,5	5,0
Осипсолинский СКК	уголь	0,4	0,200	0,100	0,867	14	45	5,9	1,4	4,5
Шиньшинский СКК	уголь	0,4	0,216	0,091	0,867	14	45	5,4	1,3	4,1
Изикугунурский СКК	уголь	0,6	0,210	0,136	0,867	14	45	8,0	1,9	6,1
Себеусадский СКК	уголь	0,4	0,214	0,110	0,867	14	45	6,5	1,5	5,0
Новоторьяльский район										
ООО "Сантехремонт"	уголь	15,2	0,216	3,776	0,867	14	45	222,8	52,9	169,9
Новоторьяльская ЦРБ	уголь	0,2	0,22534	0,042	0,867	14	45	2,5	0,6	1,9
Оршанский район										
МУП "Оршанский жилкомсервис"	уголь	16,3	0,263	4,948	0,867	14	45	292,0	69,3	222,7
ООО "Оршанские тепловые сети"	уголь	1,3	0,290	0,424	0,867	14	45	25,0	5,9	19,1

Наименование энергоснабжающей организации	Вид топлива	Среднесуточная выработка тепловой энергии Гкал/сутки	Норматив удельного расхода топлива т.т./Гкал	Среднесуточный расход топлива, т	Коэффициент перевода натурального топлива в условное	Количество суток для расчета нормативного НЕСНИЖАЕМОГО запаса топлива (ННЗТ)	Количество суток для расчета нормативного ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО запаса топлива (НЭЗТ)	Нормативный запас топлива, тонн		
								ОНЗТ	в том числе:	
									ННЗТ	НЭЗТ
ООО "Теплотехсервис"	уголь	1,0	0,239	0,283	0,867	14	45	16,7	4,0	12,7
МУК "Централизованная клубная система"	уголь	5,9	0,226	1,536	0,867	14	45	90,6	21,5	69,1
<i>Параньгинский район</i>										
ООО "Жил-Сервис"	уголь	2,6	0,216	0,641	0,867	14	45	37,8	9,0	28,8
Илетская сельская администрация	уголь	0,7	0,225	0,176	0,867	14	45	10,4	2,5	7,9
Куракинское сельское поселение	уголь	0,3	0,214	0,075	0,867	14	45	4,5	1,1	3,4
Портянурская сельская администрация	уголь	0,9	0,216	0,227	0,867	14	45	13,4	3,2	10,2
Ильпанурская сельская администрация	уголь	0,6	0,216	0,161	0,867	14	45	9,5	2,3	7,2
Русско-Ляжмариская сельская администрация	уголь	0,6	0,225	0,151	0,867	14	45	8,9	2,1	6,8
Усолинская сельская администрация	уголь	0,9	0,225	0,245	0,867	14	45	14,4	3,4	11,0
МБОУ «Иштыринская НОШ»	уголь	0,4	0,216	0,108	0,867	14	45	6,4	1,5	4,9
МБДОУ Усолинский д/с «Чебурашка»	уголь	1,2	0,212	0,285	0,867	14	45	16,8	4,0	12,8
МБОУ «Ирмучашская НОШ»	уголь	1,2	0,211	0,282	0,867	14	45	16,6	3,9	12,7
МБОУ "Николашкинская НШ-д/сад"	уголь	1,8	0,219	0,454	0,867	14	45	26,8	6,4	20,4
МБОУ "Илетская СОШ"	уголь	4,4	0,208	1,064	0,867	14	45	62,8	14,9	47,9
МБОУ "Ильпанурская ООШ"	уголь	3,8	0,191	0,828	0,867	14	45	48,9	11,6	37,3
МБОУ "Усолинская ОШ"	уголь	5,9	0,214	1,449	0,867	14	45	85,5	20,3	65,2
МУЗ "Параньгинская ЦРБ"	уголь	0,3	0,216	0,068	0,867	14	45	4,1	1,0	3,1
<i>Сернурский район</i>										
ООО "Теплоэнергосервис"	уголь	9,3	0,219	2,354	0,867	14	45	138,9	33,0	105,9
<i>Юринский район</i>										
"МУПКХ" Юринского района	уголь	8,3	0,294	2,804	0,867	14	45	165,5	39,3	126,2
МУЗ "Юринская ЦРБ"	уголь	8,9	0,211	2,176	0,867	14	45	128,4	30,5	97,9
МУК "Районный социокультурный комплекс"	уголь	1,4	0,219	0,366	0,867	14	45	21,6	5,1	16,5

Наименование энергоснабжающей организации	Вид топлива	Среднесуточная выработка тепловой энергии Гкал/сутки	Норматив удельного расхода топлива ту.т./Гкал	Среднесуточный расход топлива, т	Коэффициент перевода натурального топлива в условие	Количество суток для расчета нормативного НЕСНИЖАЕМОГО запаса топлива (ННЗТ)	Количество суток для расчета нормативного ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО запаса топлива (НЭЗТ)	Нормативный запас топлива, тонн		
								ОНЗТ	в том числе:	
									ННЗТ	НЭЗТ
Межпоселенческая центральная библиотечная система	уголь	0,8	0,175	0,166	0,867	14	45	9,8	2,3	7,5
РГУК "НПЦ по охране памятников"	уголь	4,6	0,230	1,209	0,867	14	45	71,3	16,9	54,4
ГБУ РМЭ "Суходольский специальный дом для одиноких престарелых"	уголь	2,2	0,250	0,635	0,867	14	45	37,5	8,9	28,6
УГПС Республики Марий Эл	уголь	4,5	0,220	1,130	0,867	14	45	66,7	15,8	50,9
Всего								13 316,2	3 160,0	10 156,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 29 августа 2014 г. № 950

**Исходные данные и результаты расчета создания общего нормативного запаса
по резервному топливу для отопительных (производственно-отопительных) котельных**

Наименование энергоснабжающей организации	Вид топлива	Среднесуточная выработка тепловой энергии Гкал/сутки	Норматив удельного расхода топлива ту.т./Гкал	Средне-суточный расход топлива, т	Коэффициент перевода натурального топлива в условне	Количество суток для расчета нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)	Количество суток для расчета нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)	Нормативный запас топлива, тонн		
								ОНЗТ	в том числе:	
									ННЗТ	НЭЗТ
ООО "Марикоммунэнерго"	газ / уголь	432,2	0,299	149,067	0,867	7	14	3 130,4	1 043,5	2 086,9
ООО "Марикоммунэнерго"	газ / мазут	20,6	0,187	2,7	1,43	3	10	35,1	8,1	27,0
Всего								3 165,5	1 051,6	2 113,9

**Общие нормативы создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных осуществляющих
теплоснабжение населения и объектов социального назначения Республики Марий Эл**

Наименование энергоснабжающей организации	Вид топлива	Запасы топлива на 1 октября 2014 г.			Запасы топлива на 1 ноября 2014 г.			Запасы топлива на 1 декабря 2014 г.			Запасы топлива на 1 января 2015 г.			Запасы топлива на 1 февраля 2015 г.			Запасы топлива на 1 марта 2015 г.			Запасы топлива на 1 апреля 2015 г.		
		ОНЗТ	в том числе:		ОНЗТ	в том числе:		ОНЗТ	в том числе:		ОНЗТ	в том числе:		ОНЗТ	в том числе:		ОНЗТ	в том числе:		ОНЗТ	в том числе:	
			ННЗТ	НЭЗТ		ННЗТ	НЭЗТ		ННЗТ	НЭЗТ		ННЗТ	НЭЗТ		ННЗТ	НЭЗТ		ННЗТ	НЭЗТ		ННЗТ	НЭЗТ
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"	мазут	2 594,0	598,6	1 995,4	2 594,0	598,6	1 995,4	2 594,0	598,6	1 995,4	2 594,0	598,6	1 995,4	2 594,0	598,6	1 995,4	2 594,0	598,6	1 995,4	2 594,0	598,6	1 995,4
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"	уголь	168,5	40,0	128,5	168,5	40,0	128,5	168,5	40,0	128,5	168,5	40,0	128,5	168,5	40,0	128,5	142,8	40,0	102,8	130,0	40,0	90,0
ТЭЦ ОАО "МЦБК"	мазут	380,0	190,0	190,0	380,0	190,0	190,0	380,0	190,0	190,0	380,0	190,0	190,0	380,0	190,0	190,0	380,0	190,0	190,0	380,0	190,0	190,0
ООО "Марикоммунэнерго"	мазут	35,1	8,1	27,0	35,1	8,1	27,0	35,1	8,1	27,0	35,1	8,1	27,0	35,1	8,1	27,0	35,1	8,1	27,0	35,1	8,1	27,0
ООО "Марикоммунэнерго"	уголь	8 794,9	2 086,9	6 708,0	8 794,9	2 086,9	6 708,0	8 794,9	2 086,9	6 708,0	8 794,9	2 086,9	6 708,0	8 794,9	2 086,9	6 708,0	7 453,3	2 086,9	5 366,4	6 782,5	2 086,9	4 695,6
ОАО "Стройкоммунладка"	уголь	396,0	94,0	302,0	396,0	94,0	302,0	396,0	94,0	302,0	396,0	94,0	302,0	396,0	94,0	302,0	335,6	94,0	241,6	305,4	94,0	211,4
<i>г.Козьмодемьянск</i>																						
МУЗ "Козьмодемьянская ЦРБ"	уголь	42,9	10,2	32,7	42,9	10,2	32,7	42,9	10,2	32,7	42,9	10,2	32,7	42,9	10,2	32,7	36,4	10,2	26,2	33,1	10,2	22,9
<i>Волжский район</i>																						
МУП "Тепловые сети" Волжского района	уголь	511,9	121,5	390,4	511,9	121,5	390,4	511,9	121,5	390,4	511,9	121,5	390,4	511,9	121,5	390,4	433,8	121,5	312,3	394,8	121,5	273,3
МУ "Петъяльский СКЦ"	уголь	49,8	11,8	38,0	49,8	11,8	38,0	49,8	11,8	38,0	49,8	11,8	38,0	49,8	11,8	38,0	42,2	11,8	30,4	38,4	11,8	26,6
МБУ "Сотнурский СКЦ"	уголь	13,9	3,3	10,6	13,9	3,3	10,6	13,9	3,3	10,6	13,9	3,3	10,6	13,9	3,3	10,6	11,8	3,3	8,5	10,7	3,3	7,4
МБУ "Карамасский СКЦ"	уголь	8,3	2,0	6,3	8,3	2,0	6,3	8,3	2,0	6,3	8,3	2,0	6,3	8,3	2,0	6,3	7,0	2,0	5,0	6,4	2,0	4,4
<i>Горномарийский район</i>																						
МУП "Горномарийская МТС"	уголь	205,7	48,8	156,9	205,7	48,8	156,9	205,7	48,8	156,9	205,7	48,8	156,9	205,7	48,8	156,9	174,3	48,8	125,5	128,6	18,8	109,8
Пайгусовский СКК	уголь	21,5	5,1	16,4	21,5	5,1	16,4	21,5	5,1	16,4	21,5	5,1	16,4	21,5	5,1	16,4	18,2	5,1	13,1	16,6	5,1	11,5
Озеркинский СКК	уголь	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	6,8	1,9	4,9	6,2	1,9	4,3
Крайне-Шемшарский СДК	уголь	9,4	2,2	7,2	9,4	2,2	7,2	9,4	2,2	7,2	9,4	2,2	7,2	9,4	2,2	7,2	8,0	2,2	5,8	7,2	2,2	5,0
Пертоковский СК	уголь	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	6,8	1,9	4,9	6,2	1,9	4,3
Емелевская с/б	уголь	2,6	0,6	2,0	2,6	0,6	2,0	2,6	0,6	2,0	2,6	0,6	2,0	2,6	0,6	2,0	2,2	0,6	1,6	2,0	0,6	1,4
Новосельский СК	уголь	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	4,6	1,3	3,3	4,2	1,3	2,9
Яштугинский СК	уголь	4,1	1,0	3,1	4,1	1,0	3,1	4,1	1,0	3,1	4,1	1,0	3,1	4,1	1,0	3,1	3,5	1,0	2,5	3,2	1,0	2,2
Аксаевский СК	уголь	9,4	2,2	7,2	9,4	2,2	7,2	9,4	2,2	7,2	9,4	2,2	7,2	9,4	2,2	7,2	8,0	2,2	5,8	7,2	2,2	5,0
Еникеевский СК	уголь	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	4,6	1,3	3,3	4,2	1,3	2,9
Пайгусовская с/администрация	уголь	2,1	0,5	1,6	2,1	0,5	1,6	2,1	0,5	1,6	2,1	0,5	1,6	2,1	0,5	1,6	1,8	0,5	1,3	1,6	0,5	1,1
<i>Звениговский район</i>																						
Звениговская ЦРБ	уголь	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	4,6	1,3	3,3	4,2	1,3	2,9
Шимшургинская ООШ	уголь	99,2	23,5	75,7	99,2	23,5	75,7	99,2	23,5	75,7	99,2	23,5	75,7	99,2	23,5	75,7	84,1	23,5	60,6	76,5	23,5	53,0
Кокшайский СКК	уголь	7,9	1,9	6,0	7,9	1,9	6,0	7,9	1,9	6,0	7,9	1,9	6,0	7,9	1,9	6,0	6,7	1,9	4,8	6,1	1,9	4,2
Кокшайский д/сад	уголь	5,2	1,2	4,0	5,2	1,2	4,0	5,2	1,2	4,0	5,2	1,2	4,0	5,2	1,2	4,0	4,4	1,2	3,2	4,0	1,2	2,8
Нуктужский д/сад "Колобок"	уголь	4,2	1,0	3,2	4,2	1,0	3,2	4,2	1,0	3,2	4,2	1,0	3,2	4,2	1,0	3,2	3,6	1,0	2,6	3,2	1,0	2,2
ГУ РМЭ «Центр реабилитации участников локальных войн и инвалидов «Чародейка»	уголь	79,7	18,9	60,8	79,7	18,9	60,8	79,7	18,9	60,8	79,7	18,9	60,8	79,7	18,9	60,8	67,5	18,9	48,6	61,5	18,9	42,6
<i>Килемарский район</i>																						
ООО "Килемарское ЖКХ"	уголь	61,5	14,6	46,9	61,5	14,6	46,9	61,5	14,6	46,9	61,5	14,6	46,9	61,5	14,6	46,9	52,1	14,6	37,5	47,4	14,6	32,8

Наименование энергоснабжающей организации	Вид топлива	Запасы топлива на 1 октября 2014 г.			Запасы топлива на 1 ноября 2014 г.			Запасы топлива на 1 декабря 2014 г.			Запасы топлива на 1 января 2015 г.			Запасы топлива на 1 февраля 2015 г.			Запасы топлива на 1 марта 2015 г.			Запасы топлива на 1 апреля 2015 г.		
		в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:					
		ОНЗТ	ННЗТ	НЭЗТ	ОНЗТ	ННЗТ	НЭЗТ	ОНЗТ	ННЗТ	НЭЗТ	ОНЗТ	ННЗТ	НЭЗТ	ОНЗТ	ННЗТ	НЭЗТ	ОНЗТ	ННЗТ	НЭЗТ	ОНЗТ	ННЗТ	НЭЗТ
Централизованная клубная система	уголь	26,6	6,3	20,3	26,6	6,3	20,3	26,6	6,3	20,3	26,6	6,3	20,3	26,6	6,3	20,3	22,5	6,3	16,2	20,5	6,3	14,2
МОУ "Майская ООШ"	уголь	13,4	3,2	10,2	13,4	3,2	10,2	13,4	3,2	10,2	13,4	3,2	10,2	13,4	3,2	10,2	11,4	3,2	8,2	10,3	3,2	7,1
Визимьярский СКЦ	уголь	7,7	1,8	5,9	7,7	1,8	5,9	7,7	1,8	5,9	7,7	1,8	5,9	7,7	1,8	5,9	6,5	1,8	4,7	5,9	1,8	4,1
Ершовский СК	уголь	7,4	1,8	5,6	7,4	1,8	5,6	7,4	1,8	5,6	7,4	1,8	5,6	7,4	1,8	5,6	6,3	1,8	4,5	5,7	1,8	3,9
ОП № 8 МО МВД России "Медведевский"	уголь	28,3	6,7	21,6	28,3	6,7	21,6	28,3	6,7	21,6	28,3	6,7	21,6	28,3	6,7	21,6	24,0	6,7	17,3	21,8	6,7	15,1
<i>Куженерский район</i>																						
ООО "Тепложилсервис"	уголь	336,0	79,7	256,3	336,0	79,7	256,3	336,0	79,7	256,3	336,0	79,7	256,3	336,0	79,7	256,3	284,7	79,7	205,0	259,1	79,7	179,4
МУК "Шудумарский КК"	уголь	8,4	2,0	6,4	8,4	2,0	6,4	8,4	2,0	6,4	8,4	2,0	6,4	8,4	2,0	6,4	7,1	2,0	5,1	6,5	2,0	4,5
МУК "Салтакьяльский КК"	уголь	2,9	0,7	2,2	2,9	0,7	2,2	2,9	0,7	2,2	2,9	0,7	2,2	2,9	0,7	2,2	2,5	0,7	1,8	2,2	0,7	1,5
МУК "Тумьюмучажский КК"	уголь	5,9	1,4	4,5	5,9	1,4	4,5	5,9	1,4	4,5	5,9	1,4	4,5	5,9	1,4	4,5	5,0	1,4	3,6	4,6	1,4	3,2
МУК "Юледурский КК"	уголь	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	9,1	2,5	6,6	8,2	2,5	5,7
МБДОУ "Тумьюмучанский д/сад № 11 "Пеледыш"	уголь	4,7	1,1	3,6	4,7	1,1	3,6	4,7	1,1	3,6	4,7	1,1	3,6	4,7	1,1	3,6	4,0	1,1	2,9	3,6	1,1	2,5
МБДОУ "Ивансолинский д/сад № 12 "Родничок"	уголь	3,5	0,8	2,7	3,5	0,8	2,7	3,5	0,8	2,7	3,5	0,8	2,7	3,5	0,8	2,7	3,0	0,8	2,2	2,7	0,8	1,9
МБДОУ «Юледурский д/сад общеразвивающего вида № 5 «Черемушка»	уголь	9,0	2,1	6,9	9,0	2,1	6,9	9,0	2,1	6,9	9,0	2,1	6,9	9,0	2,1	6,9	7,6	2,1	5,5	6,9	2,1	4,8
МУЗ "Куженерская ЦРБ"	уголь	36,7	8,7	28,0	36,7	8,7	28,0	36,7	8,7	28,0	36,7	8,7	28,0	36,7	8,7	28,0	31,1	8,7	22,4	28,3	8,7	19,6
<i>Мари-Турекский район</i>																						
МБУК «Мари-Турекская МЦКС»	уголь	52,3	12,4	39,9	52,3	12,4	39,9	52,3	12,4	39,9	52,3	12,4	39,9	52,3	12,4	39,9	44,3	12,4	31,9	40,3	12,4	27,9
Арборский д/сад	уголь	9,6	2,3	7,3	9,6	2,3	7,3	9,6	2,3	7,3	9,6	2,3	7,3	9,6	2,3	7,3	8,1	2,3	5,8	7,4	2,3	5,1
Арборская ООШ	уголь	13,4	3,2	10,2	13,4	3,2	10,2	13,4	3,2	10,2	13,4	3,2	10,2	13,4	3,2	10,2	11,4	3,2	8,2	10,3	3,2	7,1
Дружининская ООШ	уголь	13,8	3,3	10,5	13,8	3,3	10,5	13,8	3,3	10,5	13,8	3,3	10,5	13,8	3,3	10,5	11,7	3,3	8,4	10,7	3,3	7,4
МБОУ "Сардаяльская ООШ"	уголь	16,5	3,9	12,6	16,5	3,9	12,6	16,5	3,9	12,6	16,5	3,9	12,6	16,5	3,9	12,6	14,0	3,9	10,1	12,7	3,9	8,8
Лебедевская ООШ	уголь	21,9	5,2	16,7	21,9	5,2	16,7	21,9	5,2	16,7	21,9	5,2	16,7	21,9	5,2	16,7	18,6	5,2	13,4	16,9	5,2	11,7
МДОУ "Мари-Китнинский детский сад"	уголь	10,4	2,5	7,9	10,4	2,5	7,9	10,4	2,5	7,9	10,4	2,5	7,9	10,4	2,5	7,9	8,8	2,5	6,3	8,0	2,5	5,5
МДОУ "Нартасский детский сад"	уголь	8,3	2,0	6,3	8,3	2,0	6,3	8,3	2,0	6,3	8,3	2,0	6,3	8,3	2,0	6,3	7,0	2,0	5,0	6,4	2,0	4,4
МДОУ Мосаринский детский сад	уголь	16,5	3,9	12,6	16,5	3,9	12,6	16,5	3,9	12,6	16,5	3,9	12,6	16,5	3,9	12,6	14,0	3,9	10,1	12,7	3,9	8,8
ООО "Жилищный сервис"	уголь	16,8	4,0	12,8	16,8	4,0	12,8	16,8	4,0	12,8	16,8	4,0	12,8	16,8	4,0	12,8	14,2	4,0	10,2	13,0	4,0	9,0
Мари-Турекская ЦРБ	уголь	72,8	17,3	55,5	72,8	17,3	55,5	72,8	17,3	55,5	72,8	17,3	55,5	72,8	17,3	55,5	61,7	17,3	44,4	56,2	17,3	38,9
<i>Медведевский район</i>																						
МО "Нужьяльское сельское поселение"	уголь	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	9,1	2,5	6,6	8,2	2,5	5,7
МУЗ "Медведевская центральная районная больница"	уголь	2,1	0,5	1,6	2,1	0,5	1,6	2,1	0,5	1,6	2,1	0,5	1,6	2,1	0,5	1,6	1,8	0,5	1,3	1,6	0,5	1,1
<i>Моркинский район</i>																						
ООО "Моркинская ТЭС"	уголь	301,2	71,5	229,7	301,2	71,5	229,7	301,2	71,5	229,7	301,2	71,5	229,7	301,2	71,5	229,7	255,3	71,5	183,8	232,3	71,5	160,8
Изишургинский районный дом	уголь	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	10,7	2,5	8,2	9,1	2,5	6,6	8,2	2,5	5,7
Музей им. Чавайна	уголь	6,6	1,6	5,0	6,6	1,6	5,0	6,6	1,6	5,0	6,6	1,6	5,0	6,6	1,6	5,0	5,6	1,6	4,0	5,1	1,6	3,5
Октябрьский СКК	уголь	6,5	1,5	5,0	6,5	1,5	5,0	6,5	1,5	5,0	6,5	1,5	5,0	6,5	1,5	5,0	5,5	1,5	4,0	5,0	1,5	3,5
Осипсолинский СКК	уголь	5,9	1,4	4,5	5,9	1,4	4,5	5,9	1,4	4,5	5,9	1,4	4,5	5,9	1,4	4,5	5,0	1,4	3,6	4,6	1,4	3,2
Шиньшинский СКК	уголь	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	5,4	1,3	4,1	4,6	1,3	3,3	4,2	1,3	2,9
Изигунурский СКК	уголь	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	8,0	1,9	6,1	6,8	1,9	4,9	6,2	1,9	4,3
Себеусадский СКК	уголь	6,5	1,5	5,0	6,5	1,5	5,0	6,5	1,5	5,0	6,5	1,5	5,0	6,5	1,5	5,0	5,5	1,5	4,0	5,0	1,5	3,5
<i>Новоторьяльский район</i>																						

