



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН  
ЧОНГЫМАШ,  
АРХИТЕКТУР ДЕН  
ИЛЕМ-КОММУНАЛ  
ОЗАНЛЫК  
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА,  
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

### **П Р И К А З**

от « 1 » апреля 2016 г. № 113

#### **Об утверждении нормативов создания запасов топлива для ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»**

В соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2013 г. № 469, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить исходные данные и результат расчета создания общего нормативного запаса топлива для ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» согласно приложению № 1.

2. Утвердить общий норматив создания запаса топлива для ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» обеспечить наличие общего нормативного запаса основного и резервного топлива в объеме не менее указанного в приложении № 2 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Соколова Е.В.

Министр

Э.В. Варенова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

от 1 апреля 2016 г. № 113

Исходные данные и результаты расчета создания общего нормативного запаса топлива для ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат"

Наименование энергоснабжающей организации, котельной	Вид топлива	Среднесуточная выработка тепловой энергии Гкал/сутки	Норматив удельного расхода топлива тут./Гкал	Средне-суточный расход топлива, т	Коэффициент перевода натурального топлива в условные	Количество суток нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)	Количество суток для расчета нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)	Нормативный запас топлива, тонн		
								ВСЕГО	ННЗТ	НЭЗТ
ТЭЦ ОАО "МЦБК"	газ /мазут	520,6	0,174	67,1	1,35	3	10	380,0	190,0	190,0
<b>Всего</b>								<b>380,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>

