



**«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН**

ПОСТАНОВЛЕНИ

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2010 г. № 520

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» администрация муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» **постановляет:**

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение 1)

2. Постановление опубликовать в местных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра города Козьмодемьянска С.В. Агунькина

Мэр города Козьмодемьянска

В.Торопов

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

1. У каждого жилого строения садоводческого товарищества, дачного кооператива и коттеджного микрорайона, должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

2. У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями;

5. На электрооборудование должно быть установлено устройство защитного отключения.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

7. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

8. При наличии газовых или других баллонов высокого давления в индивидуальных жилых домах, необходимо перед входом установить табличку установленного образца свидетельствующую о наличии в данном помещении опасно-взрывчатых веществ.