

Информация

о результатах проведенных проверок в 2016 году в ГБУ РМЭ «Пектубаевский ПНИ»

Дата начала проверки	Дата окончания проверки	Дней проверки	Контролирующий орган, осуществляющий проверку	Наименование и реквизиты документа о проверке	Цель проверки	Вид проверки	Дата и номер акта проверки	Выявленные нарушения	Дата и номер предписания	ФИО проверяющих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.01.2016 г.	11.01.2016 г.	1	Прокуратура Новоторьяльского района Республики Марий Эл	Распоряжение от 17.12.2015 г.	Соблюдение законодательства о пожарной безопасности	Внеплановая	11.01.2016 г. № 02-02--2016	1) п.81 ППР РФ №390: в бане для проживающих допускается хранение дров вплотную к печи; 2) п. 478 РФ №390: В «Журнале учета первичных средств пожаротушения» не учтены пожарные щиты с указанием комплектации немеханизированным инструментом и инвентарем; 3) п. 4.2.5 СП 9.13130.2009: два огнетушителя имеют нечитаемые пиктограммы	Постановление №162 от 12.01.2016 г.	Гребнева Т.А. Егошин В.П.
06.10.2016 г.	02.11.2016 г.	20	МУГАДН по Кировской области и Республике Марий Эл	Приказ от 01.09.2016 г. № 246/12	Исполнение закона в области транспорта	Плановая выездная	02.11.2016 г. № 01/40	Нарушений не выявлено.	-	Смирнова Л.И. Шарнина Л.П.
10.10.2016 г.	03.11.2016 г.	20	Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл	Распоряжение (Приказ) от 27.09.2016 г. № 819	Выполнение плана проверок на 2016 г.	Плановая выездная	Протокол от 10.10.2016 г.	На момент проверки: 1) не в полной мере обеспечена противозидемическая готовность; 2) содержание «Программы организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противозидемических (профилактических) мероприятий» не соответствует требованиям раздела III СП 1.1.1058-01;	Предписание № 819 от 12.10.2016 г.	Новикова Е.Н. Яндубаева Л.А. Губанова С.С.

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Пектубаевский психо-неврологический интернат»

**Информация
о результатах проведенных проверок в 2016 году
в ГБУ РМЭ «Пектубаевский ПНИ»**

11.10.2016 г.	4	Приволжское управление Ростехнадзора	Распоряжение от 05.10.2016 г. № 3416	Выполнение плана проверок на 2016 г.	Плановая выездная	27.10.2016 г. №43-17-14/8-14888	<p>3) не обеспечено наличие на емкости с маркировкой «2% раствор «Ника Экстра М Профит» для дезинфекции белья» надписи с указанием даты приготовления дезинфицирующего раствора, предельные сроки годности;</p> <p>4) в холле приемно-карантинного отделения поверхность стены имеет дефекты внутренней отделки в виде сколов краски, трещин, известкового покрытия;</p> <p>5) не обеспечено оборудование в помещении моечной локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения;</p> <p>6) в бытовом холодильнике для хранения суточных проб отсутствовала проба кефира;</p> <p>7) в моечном отделении пищеблока отсутствовала инструкция о правилах мытья кухонной посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>1) На шкале установленных манометров отсутствует красная черта, указывающая величину разрешенного давления;</p> <p>2) в индивидуальном тепловом пункте отсутствуют: а) манометры показывающие: на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры – из систем потребления теплоты; б) штуцеры для манометров: до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт; в) термометры показывающие – на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками;</p>	Представление №42-17-00424 от 01.11.2016 г.	Федотов В.С.
---------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------------------	---	---	--------------

**Информация
о результатах проведенных проверок в 2016 году
в ГБУ РМЭ «Пектубаевский ПНИ»**

13.10.2016	10.11.2016	19	УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл	Распоряжение (Приказ) от 06.10.2016 г. № 122	Выполнение плана проверок на 2016 г., контроль за выполнением требований пожарной безопасности	Плановая выездная	09.11. 2016 г. №122	3) в индивидуальном тепловом пункте термометры не защищены. Нарушений не выявлено.	Ибраев В.С. Егошин В.П. Сафаров Д.А.
------------	------------	----	---	---	--	----------------------	---------------------------	--	--

Директор



В.И. Пекшикова

В.И. Пекшикова