

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Сернурском районе»

к протоколу № 980 от 14.04.2017 г.

Код образца (пробы): 980.17.112.ПК.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	pH	7,3±0,014	6,0-9,0	единицы pH	ПНДФ 14.1:1:2:3:121-97
4	Цветность	1,42±0,71	20	Градус	ГОСТ 31868-12
5	Мутность	0,13±0,002	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
6	Нитриты	0,009±0,002	3,3	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
7	Нитраты	8,33±1,25	45	мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Бактериологическая лаборатория					
1	ОМЧ	14	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Результат исследований распространяется на образец, представленный для испытаний.

Исследования проводили химик  /Л.Б.Березина/

Ответственный за оформление протокола

Заведующая лабораторией  /С.И.Шляпкина /

Один экземпляр протокола получил:

« _____ » 2017г.

(подпись)

(Ф.И.О.)