

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЮРИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

---

425370 Республика Марий Эл п.Юрино ул. Центральный проспект,13  
тел. (836 – 44) 32-0-21, факс 32-1-87  
ИНН 1214002328 КПП 121401001  
р/с 40702810737100000412 в ОСБ Марий Эл 8614 г.Йошкар-Ола  
кор.сч. 30101810300000000630 БИК 048860630  
ОГРН 1101223000130

---

Министерство промышленности,  
экономического развития и торговли  
Республики Марий Эл

В ответ на Ваше письмо от 15.03.2018 г. №019-1697 ООО «Юринский водоканал» предоставляет отчет о выполнении производственной программы за 2017 год.

Директор ООО «Юринский водоканал»  Шаромов В.М.

срок: до 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2017 год

ООО "Юринский водоканал"

почтовый адрес Республика Марий Эл Юринский район п.Юрино Центральные проспекты, 13  
(наименование регулируемой организации)

наименование производственной программы: **холодное водоснабжение**

(указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или водотведение) или холодное водоснабжение или водотведение))

№ п/п	Наименование показателей	Ед из.	План на 2017 год	Исполнено за 2017 год	отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	причины отклонений
1	Объем финансирования мероприятий, предусмотренных производственными программами по ремонту объектов централизованной системы	тыс.руб	211,6	185,3	-26	87,6	Недостаток оборонных средств
2	Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод	тыс.руб	0	0	-80		Недостаток оборонных средств
3	Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водотведения	тыс.руб	5843,4	4817,1	-1026,3	82,4	Невыполнение плана по объему услуг
4	Объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке	тыс.руб	90	75,5	-14,5	83,9	
5	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб	12	5,9	-6,1	49,2	
6	Объем услуг, всего, в том числе:	тыс.руб	70	64	-6	91,4	
	бюджетными абонентами	тыс.руб	8	5,6	-2,4	70	Снижение числа потребителей, установка приборов учета
	иными абонентами						
7	График реализации мероприятий производственной программы	год	1	1			
8	Целевые показатели деятельности регулируемых организаций:						
	а) показатели качества питьевой воды:						
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:	%	0				
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:	%	0				
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникающих в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,4	0,73	0,33		Высокая протяженность и изношенность водопроводных сетей, большой разброс по району

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:							
в) показатели качества обслуживания абонентов:							
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке:							
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть:	%	10	39	29			Высокая аварийность на водопроводных сетях
Удельный расход электрической энергии в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·час/куб.м	1,19	1,429	0,239			
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды:							
е) иные установленные показатели (указать какие в случае их наличия)							



*[Signature]*  
 В.М. Шаромов  
 (подпись) (расшифровка подписи)

*[Signature]*  
 Е.Н. Моргунова  
 (расшифровка подписи)



срок: до 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2017 год

ООО "Юринский водоканал"

почтовый адрес *Республика Марий Эл, Арзеньский район, с. Ярино* (наименование регулируемой организации)  
*«Ветеринарный центр» ФГУП «Россельхозцентр»*, 13

наименование производственной программы: **водоснабжение**

(указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или холодное водоснабжение или водоснабжение или водотведение))

№ п/п	Наименование показателей	Ед. из.	План на 2017 год	Исполнено за 2017 год	отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем финансирования мероприятий, предусмотренных производственными программами по ремонту объектов централизованной системы						
2.	Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод	тыс.руб.	0,0	7,4	7,4		
3.	Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водотведения	тыс.руб.	0	0	0		
4.	Объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке	тыс.руб.	50,44	0	-50,44		Недостаток оборотных средств
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	1413,8	917,5	-496,3	64,8	невыполнение плана по объему услуг
6.	Объем услуг, всего, в том числе:	тыс.руб.					
	<i>бюджетным абонентам</i>	тыс.руб.	27,6	18	-9,6	65,2	
	<i>населению</i>	тыс.руб.	8,6	3,9	-4,7	45,3	Снижение числа потребителей, установка приборов учета
	<i>прочим абонентам</i>	тыс.руб.	15,5	11,9	-3,6	76,8	
7.	График реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	3,5	2,2	-1,3	62,9	
8.	Целевые показатели деятельности регулируемых организаций:	год	1	1			
	доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водотведения:	%	0	0			
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам Допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водотведения для централизованной общесплавной(бытовой)системы водотведения:	%	0	0			
	а) показатели качества очистки сточных вод						
	б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:						
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.	ед./км.	0,29	0,29			
	в) показатели качества обслуживания абонентов.						
	г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.						

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.	кВт*ч/м <sup>3</sup> м	0,48	0,87	0,39			Подавание горячей воды в центральную систему водоснабжения
Д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.							
е) иные установленные показатели (указать какие в случае их наличия)							

Руководитель В.М. Шаронов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.Н. Молгунова  
(подпись) (расшифровка подписи)

