

Результаты химического анализа воды питьевой перед подачей в город

2018 год

№	ингредиент	ед.изм.	ДК	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	среднее
1.	Вкус	балл	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Запах	балл	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Цветность	градус	20,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Мутность	ЕМФ	2,6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	pH		6,0-9,0	7,910	7,915	7,970	8,003	8,013	7,988	8,025	8,015	7,973	8,003	8,143	8,078	8,003
6.	Жесткость	моль/дм ³	7,0	6,107	5,905	5,820	5,213	5,213	5,193	4,980	5,250	6,135	5,483	5,420	5,230	5,496
7.	Хлориды	мг/дм ³	350,0	74,250	71,78	54,450	101,675	93,100	95,550	100,450	98,000	64,350	108,900	59,400	102,900	85,400
8.	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	0,827	0,953	0,960	0,885	1,000	1,030	0,980	1,010	0,918	0,983	0,910	0,900	0,946
9.	Железо	мг/дм ³	0,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
10.	Медь	мг/дм ³	1,0	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,020	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
11.	Цинк	мг/дм ³	5,0	0,018	0,007	0,017	0,016	0,021	0,019	0,009	0,01	0,009	0,014	0,018	0,014	0,014
12.	Аммоний-ион	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,011	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
13.	Нитриты	мг/дм ³	3,0	0,008	0,000	0,019	0,012	0,016	0,019	0,018	0,019	0,014	0,008	0,017	0,01	0,013
14.	Нитраты	мг/дм ³	45,0	18,160	20,74	6,640	12,648	15,860	15,860	14,530	12,89	21,040	12,600	3,810	16,41	14,266
15.	Сульфаты	мг/дм ³	500,0	149,517	86,935	123,458	280,855	292,170	279,300	305,030	281,365	219,128	240,218	265,420	255,650	231,587
16.	Фториды	мг/дм ³	1,5	0,472	0,474	0,327	0,898	0,857	0,828	0,808	0,870	0,343	0,830	0,364	1,042	0,676
17.	Минерализация	мг/дм ³	1000,0	588,333	523,75	557,500	802,500	842,500	801,250	858,750	752,500	620,000	736,250	768,750	756,250	717,361
18.	СПАВ	мг/дм ³	0,5			<0,01		<0,01				<0,01		<0,01	<0,01	<0,01
19.	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1			<0,1		<0,1				<0,1		<0,1	<0,1	<0,1
20.	Марганец	мг/дм ³	0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Нач. АЦККВ



О.В. Карташова