


**Результаты химического анализа воды питьевой перед подачей в город
(станция второго подъема) за 4 квартал 2015 г.**

№ п/п	Ингредиент	ДК	октябрь	ноябрь	декабрь	среднее
1	Вкус	0	0	0	0	0
2	Запах	0	0	0	0	0
3	Цветность	20,0	0	0	0	0
4	Мутность	2,6	0	0	0	0
5	рН	6,0-9,0	8,37	7,86	7,19	7,98
6	Жесткость, моль/дм ³	7,0	5,24	5,54	4,55	5,01
7	Хлориды, мг/дм ³	350,0	122,5	117,6	132,3	125,8
8	Окисляемость, мг/дм ³	5,0	0,97	0,96	0,94	0,96
9	Железо, мг/дм ³	0,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
10	Медь, мг/дм ³	1,0	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
11	Цинк, мг/дм ³	5,0	0,009	<0,005	0,006	0,005
12	Азот аммонийных солей, мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
13	Нитриты, мг/дм ³	3,0	0,0035	0,0035	0,014	0,007
14	Нитраты, мг/дм ³	45,0	12,28	11,95	9,373	11,20
15	Сульфаты, мг/дм ³	500,0	275,71	147,18	358,01	260,3
16	Фториды, мг/дм ³	1,5	0,732	0,787	0,824	0,781
17	Общая минер., мг/дм ³	1000,0	783,75	596,25	900,0	760,0
18	СПАВ мг/дм ³	0,5	-	<0,01	-	<0,01
19	Нефтепродукты мг/дм ³	0,1	-	<0,1	-	<0,1
20	Марганец мг/дм ³	0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Начальник АЦККВ



Карташова О.В.