

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:

425350, Республика Марий Эл г. Козьмодемьянск, ул.
Лихачева, д. 14

Телефон. факс: 7-12-83

ОКПО 76860969. ОГРН 1051200016867

ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.

Выдан Федеральной службой по
аккредитации

УТВЕРЖДАЮ: _____
Руководитель (заместитель) ИЛП:

Ефремова А.И.

" 23 01 2019г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 109 от 25.01.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Горномарийский район, д. Ямолино, ул. Нижняя Колодка, д. 38, разводящая сеть

Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Емешево

Пробы (образцы) направлены:

Потребительский кооператив "Емешевский" по водоснабжению населения Емешевского сельского поселения

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Емешевский с/с, с. Емешево

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2019

Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2019

Сотрудник, отобравший пробы: Биолог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

Потребительский кооператив "Емешевский" по водоснабжению населения Емешевского сельского поселения

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Емешевский с/с, с. Емешево

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Потребительский кооператив "Емешевский" по водоснабжению населения Емешевского сельского поселения (объект)

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Емешевский с/с, с. Емешево

Код пробы (образца): 109.19. М 02

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006)

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения:

Акт, протокол отбора пробы:

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Татьяна Е.Н.

к протоколу № 109 от 25.01.2019

Микробиологическая лаборатория					Код образца (пробы): 109.19. М 02
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7277	№ 46/0455-11/18	09.11.2019	
2	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7210	№ 46/0454-11/18	09.11.2019	
Никитина Т.В.					

Представитель предприятия, организации (заявитель) _____
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"	Формуляр Заключение к протоколу лабораторных исследований	Ф -ОИ 02 -22-01 -2016
		Действует с 12.12.2014 г.
		стр. 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,

ул. Лихачева, 14

Орган инспекции

Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований
№ 109 от 25.01.2019

Наименование образца : Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Горномарийский район, д. Ямолино, ул. Нижняя Колодка, д. 38, разводящая сеть

Проба воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.  -
сертификат эксперта № ГСЭН 15.088.0557.418 от 28.02.2014 г.

25.01.2019
(дата формирования заключения)