


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Тихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/121501001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
..... от 30.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

 А.И. Ефремова
"23" марта 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 527
от 23.03.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, д. Алексинское, ул. Алексинская, д. 15, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца): 21.03.2017 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.03.2017 11 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: Эколог Ямалкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца): 527.07.М.Г/м., 527.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Условия транспортировки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ № 179 от 30.12.2016г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

 Зимица А.А.


АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 527 от 23.03.2017

Код образца (пробы):

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	0,1	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO3)	0,5	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Сульфаты	10,88	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
4	Марганец	0,05	0,1 (0,5)	мг/л	ГОСТ 4974-2014
5	Фториды	1,06	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Хлориды	9,75	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
7	Жесткость общая	6,85	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 18164-72


Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Инженер Ларионов Р.П.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никишина Т.В.	Подпись 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, д. Алешкино, ул. Алешкинская, д. 15, разводная сеть
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (свидетель):

(дата)

(подпись)


и.о. директора Утягина С.Л.
 (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/12151

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Непатентная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"


А.И. Ефремова
23 марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 531
от 23.03.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение;
Горномарийский район, п. Октябрьский, ул. Красная, д. 12, районная сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца): 21.03.2017 11 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.03.2017 11 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробу: Экзюг Ямочкин В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидиальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбиралась проба (образец):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца): 531.04.МГ/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

ИД на методику отбора:

ИД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Условия транспортировки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ № 179 от 30.12.2016г.



Лицо, ответственное за составление данного протокола:


Зуйева А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 531 от 23.03.2017


Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ГКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	6	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Митеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, п. Октябрьский, ул. Красная, д. 12, разводящая сеть.
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: _____



А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____

(дата)

(подпись)

п.о. директора Утепина С.Л.
 (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/121501001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

Л.И. Ефремова

23 марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 530
от 23.03.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
Горномарийский район, д. Нижние Шелоболки, ул. Нижнешелоболкинская, д. 43, разводная
сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца): 21.03.2017 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.03.2017 11 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца): 530.01.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ № 179 от 30.12.2016г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:



Зимина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл и Горномарийском районе"


к протоколу № 530 от 23.03.2017

		Микробиологическая лаборатория			Код образца (пробы):
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант-бактериолог Мишова В.И.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Пикитина Т.В.	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
 Горномарийский район, д. Нижние Шелаболки, ул. Нижнешелаболкинская, д. 43, разводящая сеть.
 Качество воды соответствует требованиям ИД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремов

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ и.о. директора Угалина С.Л.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/121501001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

"23" марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 529

от 23.03.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, с. Кулаково, ул. Центральная, д.7, разводящая сеть*

Пробы (образцы) направлены:

*МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.03.2017 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.03.2017 11 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

*МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1*

Код пробы (образца): 529.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тава, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ № 179 от 30.12.2016г.



Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Земцова А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 529 от 23.03.2017

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	ОЖБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, с. Кулаково, ул. Центральная, д. 7, разводная сеть
 Качество воды соответствует требованиям ИД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: 

А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель):

(дата)

(подпись)

и.о. директора Уткина С.Л.

(расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/121501001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
30.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова
А.И. Ефремова

23 марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 528

от 23.03.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение
д. Красногорка, разводная сеть*

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.

Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца):

21.03.2017 09 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.03.2017 11 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Эколог Ямалкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.

Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.

Центральная, 1

Код пробы (образца):

528.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: *Приказ № 179 от 30.12.2016г.*



Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Зимина А.А.
Зимина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 529 от 23.03.2017

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения	ИД по методам исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Мишеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:



Горномарийский район, с. Кулаково, ул. Центральная, д. 7, разводная сеть.
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ и.о. директора Угалина С.Л.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 528 от 23.03.2017


Код образца (проба):					
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Мишенин В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Никитина Т.В.					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

д. Красногорка, разводящая сеть.

Качество воды соответствует требованиям ИД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:



А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заказчик):

(дата)

(подпись)

и.о. директора Утанин С.Л.
(расшифровка подписи)

[Stamp]