

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/1215

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
20.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Виремова

28.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2256

от 30.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
д. Красногорка, разводящая сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красновожский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца):

28.09.2016 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.09.2016 11 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красновожский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красновожский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца):

2256.04.М.1/м

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тава, упаковка:

ПЛ на методику отбора:

ПЛ на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Зыкина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2256 от 30.09.2016

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения	ИД на методы исследований
1	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.				<i>В.И. Минеева</i>	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никишина Т.В.				Подпись <i>Т.В. Никишина</i>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

д. Красногорка, разводная сеть
 Качество воды соответствует требованиям ИД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *Э.И.С.* - А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (инициалы) _____ и.о. директора Угалина С.Л.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/121501001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитации от 30.03.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова
А.И. Ефремова

30 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2252

от 30.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, д. Нижние Шелаболки, ул. Нижнешелаболжанская, д. 43, разводная
сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца):

28.09.2016 09 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.09.2016 11 ч. 30 мин.

Сопроводник, отобравший пробы:

Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где произведена отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца):

2252.04.M1/m.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиП 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Зилкина А.А.

Зилкина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2252 от 30.09.2016

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения	НД на методы исследований
1	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	8	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Мишенин В.И.			<i>В.И. Мишенин</i>		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись <i>Т.В. Никитина</i>		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, д. Нижние Шелаболки, ул. Нижнешелаболкинская, д. 43, разводная сеть.
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:

А.И. Ефремова

А.И. Ефремова

Представитель предпринимателя, организации (владелец):

(дата)

(подпись)

и.о. директора Уткина С.Д.

(расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/1215

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Агестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в регистр
30.09.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2255

от 30.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, д. Четиново, ул. Сабитовской, д. 2, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца): 28.09.2016 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 28.09.2016 11 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробу: Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где произведен отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца): 2255.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тапа, упаковка:

ИД на метрику отбора:

ИД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Земина А.А.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Фидиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2255 от 30.09.2016

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант-бактериолог Минсеев В.И.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
 Горномарийский район, д. Четнаево, ул. Сибаторкинская, д. 2, разводная сеть.
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.Н. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заказчик): _____ и.о. директора Утатина С.Л.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

МУК 4.2.1018-01

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/121501001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
08.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

Л.И. Ефремова

30 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2251

от 30.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, с. Кулаково, ул. Центральная, д. 7, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца):

28.09.2016 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.09.2016 11 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Эколог Ямолзина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбиралась проба (образец):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца):

2251.04 М.Г/л.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тип, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.



Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Земля А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2251 от 30.09.2016

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Цивкина Т.В.			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, с. Кулаково, ул. Центральная, д. 7, разводная сеть
 Качество воды соответствует требованиям ПД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:



А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заказчик):

(дата)

(подпись)

п.о. директора Уватина С.Д.
(расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИПП/КШП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИПП/КШП 1215101480/12151

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
08.09.2016

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

28.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2253

от 30.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, п. Октябрьский, ул. Красная, д. 12, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца): 28.09.2016 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 28.09.2016 11 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбыли пробы (образцы):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца): 2253.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Зимина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2253 от 30.09.2016

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Мишеева В.И.			<i>В.И.</i>		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись <i>Т.В.</i>		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, п. Октябрьский, ул. Красная, д. 12, разводная сеть.
 Качество воды соответствует требованиям ИД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И.* А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ п.о. директора Уткина С.Д.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/121501001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
31.05.2016 г.

(Испытательная лаборатория)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2254

от 30.09.2016



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, с. Алешкино, ул. Алешкинское, д. 45, производящая сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца):

28.09.2016 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.09.2016 11 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробу:

Эколог Ямалкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца):

2254.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Номер партии:

Дата изготовления:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Зинина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2254 от 30.09.2016

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения	ИД на методы исследований
1	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.			<i>В.И. Минеева</i>		
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Никигина Т.В.			<i>Т.В. Никигина</i>		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, д. Аленкино, ул. Аленкинская, д. 15, разводная сеть
 Качество воды соответствует требованиям ИД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И. Ефремова* А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ и.о. директора Утетина С.Л.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)