

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском район
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969. ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"



А.И. Ефремова
27 октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2466
от 27.10.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Горномарийский район, д. Афонькино, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Виловатовский с/с, с. Виловатово, ул. Советская, 3

Дата и время отбора пробы (образца):

25.10.2017 14 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

25.10.2017 15 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Прочие специалисты с высшим профессиональным образованием Ямолкина В.В.

Цель отбора: *СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Виловатовский с/с, с. Виловатово, ул. Советская, 3

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Виловатовский с/с, с. Виловатово, ул. Советская, 3

Код пробы (образца):

2466.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: *Приказ № 179 от 30.12.2016г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо, ответственное за составление данного протокола *биолог Зимина А.А.*

Зимина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2466 от 27.10.2017

Код образца (пробы): 2466.04.М.Г/м.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель):

(дата)


(подпись)

директор Петров Г. Ф.
(расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском район
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"
А.И. Ефремова
27 октября 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2462
от 27.10.2017 г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Горномарийский район, с. Вилатово, ул. Садовая, разводящая сеть

Пробы (образцы) направлены:

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилатовский с/с, с. Вилатово, ул.
Советская, 3

Дата и время отбора пробы (образца):

25.10.2017 13 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

25.10.2017 15 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Прочие специалисты с высшим профессиональным
образованием Ямолкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилатовский с/с, с. Вилатово, ул.
Советская, 3

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилатовский с/с, с. Вилатово, ул.
Советская, 3

Код пробы (образца):

2462.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Таба, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ № 179 от 30.12.2016г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:



Лицо, ответственное за составление данного протокола *биолог Зимина А.А.*

Зимина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2462 от 27.10.2017

Код образца (пробы): 2462.04.М.Г/м.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ директор Петров Г. Ф.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском район
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"
А.И. Ефремова
27 октября 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2467
от 27.10.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Горномарийский район, с. Кожважи, д. 32, разводящая сть*

Пробы (образцы) направлены:

*Муниципальное унитарное предприятие "Родник"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилатовский с/с, с. Вилатово, ул.
Советская, 3*

Дата и время отбора пробы (образца):

25.10.2017 14 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

25.10.2017 15 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

*Прочие специалисты с высшим профессиональным
образованием Ямолкина В.В.*

Цель отбора: *СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное унитарное предприятие "Родник"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилатовский с/с, с. Вилатово, ул.
Советская, 3*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Муниципальное унитарное предприятие "Родник"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилатовский с/с, с. Вилатово, ул.
Советская, 3*

Код пробы (образца):

2467.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: *Приказ № 179 от 30.12.2016г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо, ответственное за составление данного протокола *биолог Зимина А.А.*

А.А. Зимина

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2467 от 27.10.2017

Код образца (пробы): 2467.04.М.Г/м.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	6	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.				<i>В.И.</i>	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.				Подпись <i>Т.В.</i>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И. Ефремова* А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____

(дата)

Г.Ф. Петров

(подпись)

директор Петров Г. Ф.
(расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском район
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"
А.И. Ефремова
10 октября 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2464
от 27.10.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Горномарийский район, д. Шиндырьялы, ул. Шиндырьялы, д. 28, разводящая сеть

Пробы (образцы) направлены:

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Виловатовский с/с, с. Виловатово, ул. Советская, 3

Дата и время отбора пробы (образца):

25.10.2017 13 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

25.10.2017 15 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Прочие специалисты с высшим профессиональным образованием Ямолкина В.В.

Цель отбора: *СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Виловатовский с/с, с. Виловатово, ул. Советская, 3

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Виловатовский с/с, с. Виловатово, ул. Советская, 3

Код пробы (образца):

2464.04.М.Г.м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: *Приказ № 179 от 30.12.2016г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:



Лицо, ответственное за составление данного протокола *биолог Зимина А.А.*

Зимина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2464 от 27.10.2017

Код образца (пробы): 2464.04.М.Г/м.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Никитина Т.В.					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель):

(дата)

(подпись)

 директор Петров Г. Ф.
(расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском район
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2465
от 27.10.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
Горномарийский район д. Нижнее Сарлайкино, д.7, разводящая сеть

Пробы (образцы) направлены:

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилловатовский с/с, с. Вилловатово, ул.
Советская, 3

Дата и время отбора пробы (образца):

25.10.2017 14 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

25.10.2017 15 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

И. о. заведующего сан-эпид. отделом Алдушкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилловатовский с/с, с. Вилловатово, ул.
Советская, 3

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилловатовский с/с, с. Вилловатово, ул.
Советская, 3

Код пробы (образца):

2465.07.М.Г/м., 2465.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ № 179 от 30.12.2016г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо, ответственное за составление данного протокола биолог Зимина А.А.



Код образца (пробы): 2465.07.М.Г/м.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитраты (по NO ₃)	3	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
2	Сульфаты	12,6	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
3	Хлориды	16,3	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
4	Жесткость общая	3,7	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
5	Железо	0,095	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
6	Марганец	0,047	0,1 (0,5)	мг/л	ГОСТ 4974-2014
7	Фториды	0,43	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Техник Татьяна Е.Н.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Якуничева С.Е.			Подпись		

Код образца (пробы): 2465.04.М.Г/м.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район д. Нижнее Сарлайкино, д.7, разводящая сеть
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ директор Петров Г. Ф.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

"27" октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2468

от 27.10.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Горномарийский район, д. Покан-Юванькино, разводящая сеть*

Пробы (образцы) направлены:

*Муниципальное унитарное предприятие "Родник"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилватовский с/с, с. Вилватово, ул.
Советская, 3*

Дата и время отбора пробы (образца):

25.10.2017 13 ч. 35 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

25.10.2017 15 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

И. о. заведующего сан-эпид. отделом Алдушкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Муниципальное унитарное предприятие "Родник"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилватовский с/с, с. Вилватово, ул.
Советская, 3*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Муниципальное унитарное предприятие "Родник"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилватовский с/с, с. Вилватово, ул.
Советская, 3*

Код пробы (образца):

2468.07.М.Г/м., 2468.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: *Приказ № 179 от 30.12.2016г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо, ответственное за составление данного протокола *биолог Зимина А.А.*

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"



к протоколу № 2468 от 27.10.2017

Код образца (пробы): 2468.07.М.Г/м.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитраты (по NO ₃)	8,1	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
2	Сульфаты	10,8	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
3	Хлориды	19,3	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
4	Жесткость общая	6,2	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
5	Железо	0,085	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
6	Марганец	0,038	0,1 (0,5)	мг/л	ГОСТ 4974-2014
7	Фториды	0,34	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89

Исследования проводили:



Должность, Ф.И.О.	Подпись
Техник Татьяна Е.Н.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Якуничева С.Е.	Подпись 

Код образца (пробы): 2468.04.М.Г/м.

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.	Подпись 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


Горномарийский район, д. Покан-Юванькино, разводная сеть
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель):

(дата)

(подпись)

 директор Петров Г. Ф.
 (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

"27" октября 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2463

от 27.10.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Горномарийский район, д. Янгосово, разводящая сеть

Пробы (образцы) направлены:

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилватовский с/с, с. Вилватово, ул.

Советская, 3

Дата и время отбора пробы (образца):

25.10.2017 13 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

25.10.2017 15 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

*Прочие специалисты с высшим профессиональным
образованием Ямлюкита В.В.*

Цель отбора: *СМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилватовский с/с, с. Вилватово, ул.

Советская, 3

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Муниципальное унитарное предприятие "Родник"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Вилватовский с/с, с. Вилватово, ул.

Советская, 3

Код пробы (образца):

2463.04.МГ/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

*централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: *Приказ № 179 от 30.12.2016г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:



Лицо, ответственное за составление данного протокола *биолог Зыкина А.А.*

Зыкина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2463 от 27.10.2017


Код образца (пробы): 2463.04.М.Г/м.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ (дата)  директор Петров Г. Ф. (расшифровка подписи)