

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»)

424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510111

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

_____/Попцова Е.А./

« 10 » 11 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

_____/Лебедева З.И./

« 10 » 11 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 20834/2021, 20836/2021, 20840/2021 от 10.11.2021**

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик: *Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Советском районе ИНН 1215101152, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121*

Код пробы (образца): **20834.21.5430.Б, 20836.21.5430.Б, 20840.21.5430.Б**

Количество (объем) для испытаний: *3 пробы*10,0 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная посуда*

Основание для отбора: *Поручение №104 от 25.10.2021 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Советском районе на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1*

Цель отбора: *Плановый контроль*

НД на метод отбора: *ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб*

Дата и время отбора пробы (образца): *26.10.2021 10:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.10.2021 10:00*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы (нужное подчеркнуть): *помощник врача по коммунальной гигиене Ежикова Н.В.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *СХПК-СХА (колхоз) «Первое мая» Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, д. Чуксола, ул. им В.Иванова, 2*

Место отбора пробы (образца): *Республика Марий Эл, Новоторъяльский район:*

д. Большой Шуйбеляк, ул. Центральная, у д. 30, разводящая сеть

д. Старокрещено, ул. Заречная, у д. 9, разводящая сеть

д. Большое Пызаково, ул. Центральная, у д. 21, разводящая сеть

Условия окружающей среды при отборе проб (образцов): *не требуется*

Условия транспортировки: *автотранспорт в термоконтейнерах при +4С*

Протокол отбора проб (образцов)/ акт приема проб (образцов) (нужное подчеркнуть): *№57-ОИ/4 от 26.10.2021 г.*

НД, устанавливающий требования к испытаниям: *СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»*

Дополнительные сведения: *информация отсутствует*

Отбор проб (образцов) проведен в присутствии:

представителя Управления Роспотребнадзора: *главный специалист-эксперт Соловьева В.И.*

представителя обследуемого объекта: *юрисконсульт Ямгабышева Е.М.*

Лицо ответственное за составление данного протокола: *Химик-эксперт Шалаева Н.В.*

(подпись)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца (пробы): **20834.21.5430.Б, 20836.21.5430.Б, 20840.21.5430.Б**
Микробиологическая лаборатория

Дата, время начала испытаний: 28.10.2021 10 ч. 10 мин.

Дата, время окончания испытаний: 30.10.2021 10 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний**	Единицы измерений	Гигиенический норматив*, единицы измерения	ИД на методы исследований
Код пробы: 20834.21.5430.Б д. <i>Большой Шуйбеляк, ул. Центральная, у д. 30, разводящая сеть</i>					
1	РНК Rotavirus	Не обнаружено	в 10 л	Отсутствие в 10 л	Инструкция к набору реагентов для выявления и дифференциации РНК ротавирусов, норовирусов методом ПЦР
2	РНК Enterovirus	Не обнаружено	в 10 л	Отсутствие в 10 л	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека методом ПЦР
3	Вирус гепатита А	Не обнаружено	в 10 л	Отсутствие в 10 л	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса гепатита А (HAV) методом ПЦР
Код пробы: 20836.21.5430.Б д. <i>Старокрещено, ул. Заречная, у д. 9, разводящая сеть</i>					
4	РНК Rotavirus	Не обнаружено	в 10 л	Отсутствие в 10 л	Инструкция к набору реагентов для выявления и дифференциации РНК ротавирусов, норовирусов методом ПЦР
5	РНК Enterovirus	Не обнаружено	в 10 л	Отсутствие в 10 л	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека методом ПЦР
6	Вирус гепатита А	Не обнаружено	в 10 л	Отсутствие в 10 л	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса гепатита А (HAV) методом ПЦР
Код пробы: 20840.21.5430.Б д. <i>Большое Пызаково, ул. Центральная, у д. 21, разводящая сеть</i>					
7	РНК Rotavirus	Не обнаружено	в 10 л	Отсутствие в 10 л	Инструкция к набору реагентов для выявления и дифференциации РНК ротавирусов, норовирусов методом ПЦР
8	РНК Enterovirus	Не обнаружено	в 10 л	Отсутствие в 10 л	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека методом ПЦР
9	Вирус гепатита А	Не обнаружено	в 10 л	Отсутствие в 10 л	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса гепатита А (HAV) методом ПЦР
Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют					
Мнения и интерпретации отсутствуют					

Сведения об оборудовании:

№ п/п	Наименование оборудования	Заводской номер, год ввода в эксплуатацию. Инвентарный номер	Сведения о поверке СИ/ аттестации ИО	Действителен до
1	Термостат "Термо 24-15"	№ 44329, 2008г № 1101040507	Аттестат № 46/П-394-11/20 от 27.11.2020г	26.11.2021

* - является справочной информацией

** - результат измерений с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$

*** - по данному показателю результат испытаний с расширенной неопределенностью, вычисленной с коэффициентом охвата 2 при доверительной вероятности $P=0,95$

Протокол составлен в 3 экземплярах

2 экземпляра протокола получил: « » _____ 2021 г. _____

(дата) (подпись (Ф.И.О.))

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл»
Е.А. Попцова
« » 2021 г.
М.П.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru
Орган инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Адрес осуществления деятельности: 425400, Республика Марий Эл, п. Советский, ул. Пушкина, д. 19
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710009
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15 апреля 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на результат испытаний воды

« 15 » 11 2021 г. п. Советский № 165110

Санитарно-эпидемиологическую экспертизу (гигиеническую оценку) провел(а):

Качаева Людмила Кирилловна – главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе».

Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Советском районе, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121

Основание для проведения: поручение № 104 от 25.10.2021 г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1 ТО УРПН по Республике Марий Эл в Советском районе

Дата начала: 26.10.2021 г. 10:10

Дата окончания: 26.10.2021 г. 14:20

Экспертиза проведена по фактическому адресу осуществления деятельности.

Наименование объекта: Вода питьевая – централизованное водоснабжение

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (гигиенической оценки) представлен: протокол испытаний № 20834/2021, 20836/2021, 20840/2021 от 10.11.2021 г. аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU. 510111, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г., протокол отбора № 57-ОИ/4 от 26.10.2021г. аккредитованного органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU. 710009.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (гигиенической оценки) установлено: проба (образец) Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): СХПК-СХА (колхоз) «Первое мая» Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, д.Чуксола, ул.им.В.Иванова, 2

Место отбора пробы (образца): Республика Марий Эл, Новоторъяльский район:

д.Большой Шуйбеяк, ул.Центральная, у д. 30, разводящая сеть

д.Старокрещено, ул. Заречная, у д.9, разводящая сеть

д.Большое Пызаково, ул.Центральная, у д.21, разводящая сеть

По исследованным показателям проба (образец): вода питьевая – централизованное водоснабжение соответствует требованиям нормативного документа: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Исполнитель:

Главный врач
(должность)

Качаева Л.К.
(Ф.И.О.)


(подпись)

_____ экземпляра экспертного заключения получил:

« _____ » _____ 2021 г.
(Дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)