

Результаты химического анализа воды питьевой перед подачей в город 2022год

| №   | ингредиент    | ед.изм. | ДК       | январь | февраль | март   | апрель  | май     | июнь    | июль    | август  | сентябрь | октябрь | ноябрь  | декабрь | среднее |
|-----|---------------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1.  | Вкус          |         | балл     | 0,0    | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000    | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 2.  | Запах         |         | балл     | 0,0    | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000    | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 3.  | Цветность     |         | градус   | 20,0   | <1,0    | <1,0   | 6,535   | 2,293   | <1,0    | <1,0    | <1,0    | <1,0     | <1,0    | <1,0    | <1,0    | <1,0    |
| 4.  | Мутность      |         | ЕМФ      | 2,6    | <1,0    | <1,0   | 5,790   | <1,0    | <1,0    | <1,0    | <1,0    | <1,0     | <1,0    | <1,0    | <1,0    | <1,0    |
| 5.  | pH            |         | 6,0-9,0  | 7,703  | 7,713   | 7,703  | 7,703   | 7,720   | 7,670   | 7,678   | 7,735   | 7,698    | 7,728   | 7,733   | 7,800   | 7,134   |
| 6.  | Жесткость     |         | моль/дм³ | 7,0    | 5,470   | 5,393  | 5,080   | 5,150   | 5,810   | 5,800   | 5,288   | 5,000    | 4,930   | 4,973   | 4,950   | 5,240   |
| 7.  | Хлориды       |         | мг/дм³   | 350,0  | 65,00   | 67,5   | 65,000  | 70,000  | 64,350  | 79,210  | 71,780  | 84,150   | 89,100  | 89,100  | 79,200  | 75,093  |
| 8.  | Окисляемость  |         | мг/дм³   | 5,0    | 0,947   | 0,93   | 0,880   | 0,760   | 0,830   | 0,800   | 0,550   | 0,830    | 0,958   | 0,870   | 0,800   | 0,822   |
| 9.  | Железо        |         | мг/дм³   | 0,3    | <0,1    | <0,1   | <0,1    | <0,1    | <0,1    | <0,1    | <0,1    | <0,1     | <0,1    | <0,1    | <0,1    | <0,1    |
| 10. | Медь          |         | мг/дм³   | 1,0    | <0,02   | <0,02  | <0,02   | <0,02   | <0,02   | <0,02   | <0,02   | <0,02    | <0,02   | <0,02   | <0,02   | <0,02   |
| 11. | Цинк          |         | мг/дм³   | 5,0    | 0,007   | 0,007  | 0,004   | 0,025   | 0,021   | 0,011   | 0,027   | 0,023    | 0,003   | 0,005   | 0,002   | 0,013   |
| 12. | Аммоний-ион   |         | мг/дм³   | 2,0    | 0,120   | <0,1   | <0,1    | <0,1    | 0,120   | <0,1    | <0,1    | <0,1     | <0,1    | <0,1    | <0,1    | <0,1    |
| 13. | Нитриты       |         | мг/дм³   | 3,0    | 0,019   | 0,009  | 0,021   | 0,017   | 0,032   | 0,016   | 0,047   | 0,049    | 0,041   | 0,035   | 0,038   | 0,028   |
| 14. | Нитраты       |         | мг/дм³   | 45,0   | 10,76   | 8,58   | 11,68   | 10,40   | 9,850   | 10,280  | 10,11   | 10,290   | 10,200  | 10,160  | 9,33    | 10,220  |
| 15. | Сульфаты      |         | мг/дм³   | 500,0  | 78,190  | 76,135 | 82,820  | 61,215  | 59,673  | 106,483 | 199,063 | 204,210  | 207,805 | 195,990 | 144,545 | 128,599 |
| 16. | Фториды       |         | мг/дм³   | 1,5    | 0,457   | 0,354  | 0,333   | 0,421   | 0,396   | 0,319   | 0,598   | 0,634    | 0,697   | 0,558   | 0,490   | 0,485   |
| 17. | Минерализация |         | мг/дм³   | 1000,0 | 456,667 | 443,75 | 445,000 | 465,000 | 450,000 | 496,250 | 640,000 | 658,750  | 667,500 | 696,250 | 576,250 | 548,264 |
| 18. | СПАВ          |         | мг/дм³   | 0,5    |         |        | <0,01   |         |         | <0,01   |         |          | <0,01   |         |         | <0,01   |
| 19. | Нефтепродукты |         | мг/дм³   | 0,1    |         |        | <0,1    |         |         | <0,1    |         |          | <0,1    |         |         | <0,1    |
| 20. | Марганец      |         | мг/дм³   | 0,1    | <0,01   | <0,01  | <0,01   | <0,01   | <0,01   | <0,01   | <0,01   | <0,01    | <0,01   | <0,01   | <0,01   | <0,01   |

Нач. АЦКВ



Н.Н.Васильева