срок: до 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2023 год

МУП "Водоканал" МО Волжский район

(наименование регулируемой организации)

почтовый адрес 425030, РМЭ, Волжский район, п.Приволжский, ул.Юбилейная д.1

наименование производственной программы: **водоотведение**

(указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или холодное водоснабжение или водоотведение))

№ п/п	Наименование показателей	Ед из.	План на 2023 год	Исполнено за 2023 год	отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем финансирования мероприятий, предусмотренных производственными программами по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс.руб.	213,90	66,85	-147,1	31,25	Недостаток финансовых ресурсов, наложение ареста службой судебных приставов на расчётный счёт, кассу
2.	Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод	тыс.руб.	83,1	13,48	-69,6	16,22	
3.	Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	тыс.руб.	1201,71	392,79	-808,9	32,69	
4.	Объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке	тыс.руб.					
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	17464,47	22379,1	4914,6	128,14	
6.	Объем услуг, всего, в том числе:	тыс.куб.м	310,125	311,633	1,508	100,49	
	бюджетным абонентам	тыс.куб.м	61,75	48,495	-13,3	78,53	
	населению	тыс.куб.м	181,355	192,678	11,3	106,24	
	прочим абонентам	тыс.куб.м	67,02	70,46	3,4	105,13	
7.	График реализации мероприятий производственной программы (с указанием срока исполнения)		с 1.01.2023 по 31.12.2023	с 1.01.2023 по 31.12.2023			
8	Показатели надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:						
	1) показатели качества очистки сточных вод:						
	а) доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;	%	4,3	4,33	0,03	100,70	
	в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения;	%	20	40,9	20,9	204,50	
	2) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;						
	а) удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год;	ед/км	0,08	1,88	1,8	2350,00	
	3) показатели энергетической эффективности;						
	а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	0,23	0,391	0,2	170,00	

Руководитель _____ Малинин Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
организации

исполнитель _____ Архипова Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)