

424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121.

Испытательный лабораторный центр

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»

425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14 Тел. 8 (83632) 7-12-83, эл. почта: kuzma@12san.ru

Номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
RA.RU.511026 от 31.05.2016 г.
Дата внесения: 20.04.2016 г.

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе» / Г.В. Куктумова
" 08 " 06 .2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1575 от 08.06.2021 г.

1. **Наименование образца (ов) испытания (ий):** Вода питьевая - централизованное водоснабжение
2. **Код пробы образца (ов):** 1575.21.Б.01.02
3. **Количество (объем) для испытаний:** 0,5 л, 0,5 л
4. **Тара, упаковка:** стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая бутылка
5. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе, ИНН 1215101152, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, 14
6. **Основание для отбора:** Поручение № 85 от 28.05.2021 г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1
7. **Представитель Управления Роспотребнадзора:** главный специалист-эксперт Громова Э.В.
8. **Лицо у которого отбирались образец (ы):** МУПКС МО «Юринский район», Республика Марий Эл, Юринский район, пгт. Юрино, ул. Центральный проспект, д.13
9. **Объект, где производился отбор образца (ов):** распределительная сеть, Республика Марий Эл, Юринский район, п. Ленинский, ул. Заводская, около д.5
ИЛЦ не несет ответственности за этап отбора проб (образцов), полученные результаты относятся к образцу испытаний
10. **Лицо, отобравшее образец (ы):** Химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе» Цветкова М. Г.
11. **Акт отбора (приема) образца (ов):** № 442 от 01.06.2021 г.
12. **Условия транспортировки:** автотранспорт, термоконтейнер t⁺+4С
13. **Дата и время отбора образца (ов):** 01.06.2021 г. 14:00
14. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
15. **Дата и время доставки образца (ов):** 01.06.2021 г. 15:30
16. **Лицо ответственное за составление данного протокола:** Документовед Суринова Т.А.
17. **Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер, год ввода в эксплуатацию.	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	№ 7277, 1988г.	№ 46/11-353-11/20	05.11.2021
2	Термостат суховоздушный ТВ-80-1	№92, 2015 г.	46П-354-11/20	05.11.2021
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	№ 1505125	№ С-АИ/05-03-2021/43063108	04.03.2022

Протокол составлен в 3 экземплярах
Дополнительные сведения: нет информации

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата начала и окончания исследования: 02.06.2021 09 ч. 00 мин. - 08.06.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
Код пробы: 1575.21.Б.01.02, Рег. №: 457 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: распределительная сеть п. Ленинский					
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	2,5	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	40,2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Дополнения, отклонения или исключения из метода - отсутствуют

Мнения и интерпретации - отсутствуют

Достоверность представленных результатов подтверждаю

И.о. заведующего лабораторией Ларионов Ростислав Петрович 

Бактериологическая лаборатория


Дата начала и окончания исследования: 01.06.2021 00 ч. 00 мин. - 03.06.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
Код пробы: 1575.21.Б.01.02, Рег. №: 1409 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: распределительная сеть п. Ленинский					
1	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Дополнения, отклонения или исключения из метода - отсутствуют

Мнения и интерпретации - отсутствуют

Достоверность представленных результатов подтверждаю

Заведующий лабораторией Никитина Татьяна Валериановна 

Один экземпляр протокола получил:

« _____ » _____ 2021г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА