

II. Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП	Возможные риски для энергосистемы	Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации		
					Документ-основание	ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующем периоде	ИП иного субъекта электроэнергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов
1.	Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигаешево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Марэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	2024	Изменить срок реализации мероприятия по установке основной защиты ВЛ 110 кВ Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 - Кожино на ПС 110 кВ Кожино с 2024 года на 2020 год	Отсутствие ВЧ защиты ВЛ 110 кВ Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 - Кожино на ПС 110 кВ Кожино не позволяет ввести в работу ВЧ защиту ВЛ 110 кВ Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 - Кожино на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2. Данная защита установлена на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2	1. Пункт 2.2 раздела «Решение» Протокола совместного совещания представителей предприятий электроэнергетики энергосистемы Республики Марий Эл от 11.06.2016. 2. Пункт 3 Протокола согласительного совещания по вопросу урегулирования разногласий по проекту инвестиционной программы МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в Министерстве экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 13.06.2016	-	-

Заместитель генерального директора



Д.В. Гребенников