



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН  
ЧОНГЫМАШ,  
АРХИТЕКТУР ДЕН  
ИЛЕМ-КОММУНАЛ  
ОЗАНЛЫК  
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА,  
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

### **П Р И К А З**

от « 1 » апреля 2016 г. № 113

#### **Об утверждении нормативов создания запасов топлива для ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»**

В соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2013 г. № 469, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить исходные данные и результат расчета создания общего нормативного запаса топлива для ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» согласно приложению № 1.

2. Утвердить общий норматив создания запаса топлива для ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» обеспечить наличие общего нормативного запаса основного и резервного топлива в объеме не менее указанного в приложении № 2 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Соколова Е.В.

Министр

Э.В. Варенова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

от 1 апреля 2016 г. № 113

Исходные данные и результаты расчета создания общего нормативного запаса топлива для ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат"

| Наименование энергоснабжающей организации, котельной | Вид топлива | Среднесуточная выработка тепловой энергии Гкал/сутки | Норматив удельного расхода топлива тут./Гкал | Средне-суточный расход топлива, т | Коэффициент перевода натурального топлива в условные | Количество суток нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) | Количество суток для расчета нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) | Нормативный запас топлива, тонн |              |              |
|--|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--------------|--------------|
|  |             |  |  |                                   |  |  |   | ВСЕГО                           | ННЗТ         | НЭЗТ         |
| ТЭЦ ОАО "МЦБК"                                       | газ /мазут  | 520,6  | 0,174  | 67,1                              | 1,35   | 3  | 10  | 380,0                           | 190,0        | 190,0        |
| <b>Всего</b>   |             |  |  |                                   |  |  |   | <b>380,0</b>                    | <b>190,0</b> | <b>190,0</b> |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства строительства,  
архитектуры и жилищно-коммунального  
хозяйства Республики Марий Эл  
от 1 апреля 2016 г. № 113

## Общие нормативы создания запасов топлива для ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат"

(ТОНН)

| Наименование энергопоставляющей организации | Вид топлива | Запасы топлива на 1 мая 2016 г. |              |              | Запасы топлива на 1 июня 2016 г. |              |              | Запасы топлива на 1 июля 2016 г. |              |              | Запасы топлива на 1 августа 2016 г. |              |              | Запасы топлива на 1 сентября 2016 г. |              |              |
|---|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
|   |             | ОНЗТ                            | в том числе: |              | ОНЗТ                             | в том числе: |              | ОНЗТ                             | в том числе: |              | ОНЗТ                                | в том числе: |              | ОНЗТ                                 | в том числе: |              |
|   |             |                                 | ННЗТ         | НЭЗТ         |                                  | ННЗТ         | НЭЗТ         |                                  | ННЗТ         | НЭЗТ         |                                     | ННЗТ         | НЭЗТ         |                                      | ННЗТ         | НЭЗТ         |
| ТЭЦ ОАО "МЦБК"                              | мазут       | 380,0                           | 190,0        | 190,0        | 380,0                            | 190,0        | 190,0        | 380,0                            | 190,0        | 190,0        | 380,0                               | 190,0        | 190,0        | 380,0                                | 190,0        | 190,0        |
| <b>Всего</b>                                | мазут       | <b>380,0</b>                    | <b>190,0</b> | <b>190,0</b> | <b>380,0</b>                     | <b>190,0</b> | <b>190,0</b> | <b>380,0</b>                     | <b>190,0</b> | <b>190,0</b> | <b>380,0</b>                        | <b>190,0</b> | <b>190,0</b> | <b>380,0</b>                         | <b>190,0</b> | <b>190,0</b> |