

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Поликлиника № 4 г. Йошкар-Олы»

(полное наименование работодателя)

424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 18; Пирогов Валерий Павлович; (8362) 73-23-13, pol4@mari-el.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1215036351	26315770	23340	85.11.1	88401000000

Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда														Общий класс условий труда	Травоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть труда	напряженность труда									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	<i>АУП</i>																							
201-01	Главный врач				2					2		2	3.1	1	3.1	3.1	1	соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
201-02	Заместитель главного врача по медицинской части (врач-терапевт)				2					2		2	3.1	1	3.1	3.1	1	соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
201-03	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе (врач-терапевт)				2					3.1		2	3.1	1	3.1	3.2	3	соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
201-04	Заместитель главного врача по экономическим вопросам				2					2		2	3.1	1	3.2	3.2	1	соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
201-05	Заместитель главного врача по административно-хозяйственной деятельности				2					2		2	2	2	2	2	1	соотв.	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
201-06	Заместитель главного врача по платным медицинским услугам (врач-терапевт)				2					2		2	3.1	1	2	3.1	1	соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да


Председатель аттестационной комиссии


(подпись)

Агапитова Ф.А.
(Ф.И.О.)

11.12.13
(дата)

Члены аттестационной комиссии:


(подпись)

Шулепова Н.А.
(Ф.И.О.)

11.12.13
(дата)


(подпись)

Чернышова З.А.
(Ф.И.О.)

11.12.2013
(дата)


(подпись)

Бирюкова Н.Г.
(Ф.И.О.)

11.12.2013
(дата)


(подпись)


Изидорова Г.В.
(Ф.И.О.)

11.12.2013
(дата)


(подпись)

Принцева С.Л.
(Ф.И.О.)

11.12.2013
(дата)


(подпись)

Белянина А.В.
(Ф.И.О.)

11.12.2013
(дата)



ТВЕРЖДАЮ
 Руководитель организации

 (подпись, фамилия, имя, отчество)
 12 20 13.

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Поликлиника № 4 г. Йошкар-Олы» (полное наименование работодателя)				
424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 18; Пирогов Валерий Павлович; (8362) 73-23-13, pol4@mari-el.ru (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
1215036351	26315770	23340	85.11.1	88401000000

ПЛАН мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП							
201-01. Главный врач	Освещение: Для снижения пульсации светового потока люминесцентных ламп до допустимого уровня осуществлять контроль фаз при подключении ламп в светильниках (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, таблица 9.17), или установить пускорегулирующие аппараты (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, раздел 6) типа ЭПРА Л-220-2х36-2201-281 или другие емкостные или индуктивные балласты (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, раздел 8.2.2) с целью снижения коэффициента пульсации	Привести коэффициент пульсации в соответствии с нормами					
	Перерывы по 5-7 минут, через 2 часа после начала работы и	Профилактика стрессового состояния ра-					


	через 2 часа после обеденного перерыва (МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	ботников					
201-02. Заместитель главного врача по медицинской части (врач-терапевт)	Освещение: Для снижения пульсации светового потока люминесцентных ламп до допустимого уровня осуществлять контроль фаз при подключении ламп в светильниках (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, таблица 9.17), или установить пускорегулирующие аппараты (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, раздел 6) типа ЭПРА Л-220-2х36-2201-281 или другие емкостные или индуктивные балласты (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, раздел 8.2.2) с целью снижения коэффициента пульсации	Привести коэффициент пульсации в соответствии с нормами					
	Перерывы по 5-7 минут, через 2 часа после начала работы и через 2 часа после обеденного перерыва (МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Профилактика стрессового состояния работников					
201-03. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе (врач-терапевт)	Освещение: Для снижения пульсации светового потока люминесцентных ламп до допустимого уровня осуществлять контроль фаз при подключении ламп в светильниках (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, таблица 9.17), или установить пускорегулирующие аппара-	Привести коэффициент пульсации в соответствии с нормами . Приведение уровня искусственного освещения в соответствии с требованием НД					

	<p>ты (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, раздел 6) типа ЭПРА Л-220-2х36-2201-281 или другие емкостные или индуктивные балласты (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, раздел 8.2.2) с целью снижения коэффициента пульсации .</p> <p>Установить дополнительные светильники общего и (или) местного освещения. Для создания необходимых уровней освещенности требуется: своевременная замена ламп с истекшим сроком годности, периодическая чистка светильников в соответствии с табл.3 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"</p>						
	<p>Рабочее место оборудовать защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации (п.3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)</p>	Снижение уровня ЭМП					
	<p>Перерывы по 5-7 минут, через 2 часа после начала работы и через 2 часа после обеденного перерыва (МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")</p>	Профилактика стрессового состояния работников					
201-04. Заместитель главного врача по экономическим вопросам	<p>Перерывы по 5-7 минут, через 2 часа после начала работы и через 2 часа после обеденного перерыва (МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")</p>	Профилактика стрессового состояния работников					
	Освещение: Для снижения	Привести коэффици-					

	<p>пульсации светового потока люминесцентных ламп до допустимого уровня осуществлять контроль фаз при подключении ламп в светильниках (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, таблица 9.17), или установить пускорегулирующие аппараты (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, раздел 6) типа ЭПРА Л~220-2х36-2201-281 или другие емкостные или индуктивные балласты (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, раздел 8.2.2) с целью снижения коэффициента пульсации . Установить дополнительные светильники общего и (или) местного освещения. Для создания необходимых уровней освещенности требуется: своевременная замена ламп с истекшим сроком годности, периодическая чистка светильников в соответствии с табл.3 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"</p>	<p>ент пульсации в соответствии с нормами . Приведение уровня искусственного освещения в соответствии с требованием НД</p>					
<p>201-06. Заместитель главного врача по платным медицинским услугам (врач-терапевт)</p>	<p>Освещение: Для снижения пульсации светового потока люминесцентных ламп до допустимого уровня осуществлять контроль фаз при подключении ламп в светильниках (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, таблица 9.17), или установить пускорегулирующие аппараты (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, раздел 6) типа ЭПРА Л~220-2х36-2201-281 или другие емкостные</p>	<p>Привести коэффициент пульсации в соответствии с нормами . Приведение уровня искусственного освещения в соответствии с требованием НД</p>					

	<p>или индуктивные балласты (Справочная книга по светотехнике, М., 1983, раздел 8.2.2) с целью снижения коэффициента пульсации. Установить дополнительные светильники общего и (или) местного освещения. Для создания необходимых уровней освещенности требуется: своевременная замена ламп с истекшим сроком годности, периодическая чистка светильников в соответствии с табл.3 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

Председатель аттестационной комиссии




 _____ (подпись)

_____ Агапитова Ф.А. _____ 11. 12. 2013

 (Ф.И.О.) (дата)


Члены аттестационной комиссии:



 _____ (подпись)

_____ Шулепова Н.А. _____ 11. 12. 2013


 (Ф.И.О.) (дата)



 _____ (подпись)

_____ Чернышова З.А. _____ 11. 12. 2013


 (Ф.И.О.) (дата)



 _____ (подпись)

_____ Бирюкова Н.Г. _____ 11. 12. 2013


 (Ф.И.О.) (дата)



 _____ (подпись)

_____ Изидорова Г.В. _____ 11. 12. 2013


 (Ф.И.О.) (дата)



 _____ (подпись)

_____ Принцева С.Л. _____ 11. 12. 2013

 (Ф.И.О.) (дата)



 _____ (подпись)

_____ Белягина А.В. _____ 11. 12. 2013

 (Ф.И.О.) (дата)