

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121,
тел./факс: 8(8362) 55-36-40, ОГРН 1051200016867, ИНН 1215101480, ЕТПП 121501001, ОКПО 76860969

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

«Аттестат «Системы...»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС RU.0001.510111 от 06.07.2011 г.
Действителен до 24.02.2016 г.

Утверждаю
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»
Руководитель (заместитель) аккредитованного
испытательного лабораторного центра
Л.И. Бастратов
/С.И. Бастратов/
« 25 » 11 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 9710 от «25» 11 2015 г.

1. Наименование пробы (образца): *Вода питьевая колонка ст. Табашино*
2. Время и дата отбора: *09 час. 00 мин. « 10 » 11 2015г.*
3. Время и дата доставки пробы: *11 час 00 мин. « 10 » 11 2015г.*
4. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МУП «Оршанский водоканал»*
5. Юридический адрес: *Республика Марий Эл, м. Оршанка, ул. Пушкина, д. 1а*
6. Код пробы (образца): *9710.15.2054.К*
7. Условия транспортировки: *автотранспортом*
8. Объем пробы: *по 1,0 л.*
9. Ф.И.О. отобравшего воду: *технолог Москвичева Г.Е.*
10. НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1. Органолептические показатели качества воды:					
1	Запах при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	20	градус	ГОСТ 31868-12
4	Мутность	0,13	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
2. Микробиологические показатели					
20	Общее микробное число	8	50	КОЕ/ 1 мл	МУК 4.2.1018-01
21	Общие колиформные бактерии	в 100,0 выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
22	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Результат исследований распространяется на образец, представленный для испытаний.

Заключение: *Образец питьевой воды по микробиологическим показателям не соответствует п. 3.3, таб. 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*

Врач по общей гигиене

Плотникова А.Ю.

Ответственный за оформление протокола

вр. Плотникова А.Ю.

Ф.И.О., должность

подпись

Руководитель (заместитель) аккредитованного испытательного лабораторного центра
« 25 » 11 2015 г.

Зав.лаб. Лебедева З.И.

Ф.И.О., должность

Л.И. Бастратов
подпись

Представитель предприятия, организации (заявитель):

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Общее количество страниц 1, страница 1

Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121,
тел./факс: 8(8362) 55-36-40, ОГРН 1051200016867, ИНН 1215101480, КПП 121501001, ОКПО 76860969

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

«Аттестат «Системы...»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС RU.0001.510111 от 06.07.2011 г.
Действителен до 24.02.2016 г.

Утверждаю
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»
Руководитель (заместитель) аккредитованного
испытательного лабораторного центра

/С.И. Бастратов/
« 25 » 11 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 9711 от «25» 11 2015 г.

1. **Наименование пробы (образца):** *Вода питьевая колонка с. Табанино*
2. **Время и дата отбора:** *09 час 00 мин « 10 » 11 2015г*
3. **Время и дата доставки пробы:** *11 час 00 мин « 10 » 11 2015г*
4. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** *МУП «Орианский водоканал»*
5. **Юридический адрес:** *Республика Мари Эл, п. Орианка, ул. Пушкина, д. 1а*
6. **Код пробы (образца):** *9711.15.2054.К*
7. **Условия транспортировки:** *автотранспортом*
8. **Объем пробы:** *по 1,0 л.*
9. **Ф.И.О. отобравшего воду:** *технолог Москвитчева Г.Е.*
10. **НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** *СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1. Органолептические показатели качества воды:					
1	Запах при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	20	градус	ГОСТ 31868-12
4	Мутность	0,08	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
2. Микробиологические показатели					
20	Общее микробное число	10	50	КОЕ/ 1 мл	МУК 4.2.1018-01
21	Общие колиформные бактерии	в 100,0 выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
22	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Результат исследований распространяется на образец, представленный для испытаний.

Заключение: *Образец питьевой воды по микробиологическим показателям не соответствует п. 3.3. таб. 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*

Врач по общей гигиене

Плотникова А.Ю.

Ответственный за оформление протокола

вр. Плотникова А.Ю.

Ф.И.О., должность

подпись

Руководитель (заместитель) аккредитованного испытательного лабораторного центра
« 25 » 11 2015 г.

Зав.лаб. Лебедева З.И.

Ф.И.О., должность

подпись

Представитель предприятия, организации (заявитель)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Общее количество страниц 1, страница 1

Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121,
тел./факс: 8(8362) 55-36-40, ОГРН 1051200016867, ИНН 1215101480, КПП 121501001, ОКПО 76860969

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

«Аттестат «Системы...»

№ ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.

Зарегистрирован в Госреестре

№ РОСС RU.0001.510111 от 06.07.2011 г.

Действителен до 24.02.2016 г.

Утверждаю:

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»

Руководитель (заместитель) аккредитованного
испытательного лабораторного центра


/С.И. Бастрakov/

« 25 » 11 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 9712 от «25» 11 2015 г.

1. Наименование пробы (образца): *Вода питьевая колонка д. М. Каракша*
2. Время и дата отбора: *09 час. 00 мин. «10» 11 2015г.*
3. Время и дата доставки пробы: *11 час 00 мин. «10» 11 2015г.*
4. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МУП «Оршанский водоканал»*
5. Юридический адрес: *Республика Марий Эл, п. Оршанка, ул. Пушкина, д. 1а*
6. Код пробы (образца): *9712.15.2034.К*
7. Условия транспортировки: *автотранспортом*
8. Объем пробы: *по 1,0 л.*
9. Ф.И.О. отобравшего воду: *технолог Москачева Г.Е.*
10. НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода: Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1. Органолептические показатели качества воды:					
1	Запах при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	20	градус	ГОСТ 31868-12
4	Мутность	менее 0,058	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
2. Микробиологические показатели					
20	Общее микробное число	12	50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
21	Общие колиформные бактерии	в 100,0 выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
22	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Результат исследований распространяется на образец, представленный для испытаний.

Заключение: *Образец питьевой воды по микробиологическим показателям не соответствует п. 3.3, таб. 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода: Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*

Врач по общей гигиене

Плотникова А.Ю.

Ответственный за оформление протокола

пр. Плотникова А.Ю.

Ф.И.О., должность

подпись

Руководитель (заместитель) аккредитованного испытательного лабораторного центра
« 25 » 11 2015 г.

Зав.лаб. Лебедева З.И.

Ф.И.О., должность

подпись

Представитель предприятия, организации (заявитель):

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Общее количество страниц 1, страница 1

Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121,
тел./факс: 8(8362) 55-36-40, ОГРН 1051200016867, ИНН 1215101480, КПП 121501001, ОКПО 76860969

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

«Аттестат «Системы...»

№ ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.

Зарегистрирован в Госреестре

№ РОСС RU.0001.510111 от 06.07.2011 г.

Действителен до 24.02.2016 г.

Утверждаю

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Республике Марий Эл»

Руководитель (заместитель) аккредитованного

испытательного лабораторного центра

 /С.И. Бистраков/

« 25 » 11 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 9713 от «25» 11 2015 г.

1. Наименование пробы (образца): *Вода питьевая колонка с. Кучка*
2. Время и дата отбора: *09 час. 00 мин. « 10 » 11 2015г.*
3. Время и дата доставки пробы: *11 час. 00 мин. « 10 » 11 2015г.*
4. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МУП «Оршанский водоканал»*
5. Юридический адрес: *Республика Мари Эл, п. Оршанка, ул. Пушкина, д. 1а*
6. Код пробы (образца): 9713.15.2054.К
7. Условия транспортировки: *автотранспортом*
8. Объем пробы: *по 1,0 л.*
9. Ф.И.О. отобравшего воду: *технолог Москвичева Г.Е.*
10. НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1. Органолептические показатели качества воды:					
1	Запах при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	20	градус	ГОСТ 31868-12
4	Мутность	менее 0,058	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
2. Микробиологические показатели					
20	Общее микробное число	16	50	КОЕ/ 1 мл	МУК 4.2.1018-01
21	Общие колиформные бактерии	в 100,0 выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
22	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Результат исследований распространяется на образец, представленный для испытаний.

Заключение: *Образец питьевой воды по микробиологическим показателям не соответствует п. 3.3. таб. 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*

Врач по общей гигиене

Плотникова А.Ю.

Ответственный за оформление протокола

вр. Плотникова А.Ю.

Ф.И.О., должность

подпись

Руководитель (заместитель) аккредитованного испытательного лабораторного центра
« 25 » 11 2015 г.

Зав.лаб. Лебедева З.И.

Ф.И.О., должность

подпись

Представитель предприятия, организации (заявитель)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Общее количество страниц 1, страница 1

Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121,
тел./факс: 8(8362) 55-36-40, ОГРН 1051200016867, ИНН 1215101480, КПП 121501001, ОКПО 76860969

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

«Аттестат «Системы...»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС RU.0001.510111 от 06.07.2011 г.
Действителен до 24.02.2016 г.

Утверждаю
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»
Руководитель (заместитель) аккредитованного
испытательного лабораторного центра

/С.И. Бастраков/
« 25 » 11 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10347-10354 от «25» 11 2015 г.

1. Наименование пробы (образца): *Вода водопроводная*
2. Время и дата отбора: *08 час. 00 мин. « 23 » 11 2015г.*
3. Время и дата доставки пробы: *10 час 00 мин. « 23 » 11 2015г*
4. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МУП «Оршанский водоканал»*
5. Юридический адрес: *Республика Мари Эл, п. Оршанка, ул. Пушкина, д. 1а*
6. Код пробы (образца): 10347.15.2184.К – 10354.15.2184.К
7. Условия транспортировки: *автотранспортом*
8. Объем пробы: *по 0,3 л.*
9. Ф.И.О. отобравшего воду: *технолог БОСК Москвичева Г.Е.*
10. НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
<i>Код пробы: 10347.15.2184.К с. Табашино</i>					
1	Общее микробное число	5	50	КОЕ/ 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
<i>Код пробы: 10348.15.2184.К ст. Табашино</i>					
1	Общее микробное число	4	50	КОЕ/ 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
<i>Код пробы: 10349.15.2184.К с. Кучка</i>					
1	Общее микробное число	19	50	КОЕ/ 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	в 100,0 выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
<i>Код пробы: 10350.15.2184.К д. Малая Каракна</i>					
1	Общее микробное число	4	50	КОЕ/ 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
<i>Код пробы: 10351.15.2184.К д. Отары</i>					
1	Общее микробное число	8	50	КОЕ/ 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	в 100,0 не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

<i>Код пробы: 10352.15.2184.К с. Шулка</i>					
1	Общее микробное число	7	50	КОЕ/ 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
<i>Код пробы: 10353.15.2184.К д. Лужбеляк</i>					
1	Общее микробное число	5	50	КОЕ/ 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 не выделены	не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
<i>Код пробы: 10354.15.2184.К п. Оршанка, ул. Советская, д. 60</i> ✓					
1	Общее микробное число	11	50	КОЕ/ 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	в 100,0 выделены	не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100,0 выделены	не допускается	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Результат исследований распространяется на образцы, представленный для испытаний.

Заключение: *Образец питьевой воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*

Врач по общей гигиене

Плотникова А.Ю.

Ответственный за оформление протокола

вр. Плотникова А.Ю.

Ф.И.О., должность

подпись

Руководитель (заместитель) аккредитованного испытательного лабораторного центра «25» _____ 11 _____ 2015 г.

Зав.лаб. Лебедева З.И.

Ф.И.О., должность

подпись

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Общее количество страниц 2, страница 2

Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»