

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Сернурском районе»**

к протоколу № 988 от 17.04.2017 г.  
**Код образца (пробы): 988.17.114.ПК.**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
<b>Санитарно-гигиеническая лаборатория</b>					
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	рН	7,42±0,014	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:1:2:3:121-97
4	Цветность	1,42±0,71	20	Градус	ГОСТ 31868-12
5	Мутность	0,03±0,007	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
6	Нитриты	0,026±0,007	3,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
7	Нитраты	31,5±4,73	45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
1	ОМЧ	11	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Результат исследований распространяется на образец, представленный для испытаний.

Исследования проводили химик Л.Б.Березина /Л.Б.Березина/

Ответственный за оформление протокола

Заведующая лабораторией С.И.Шляпкина /С.И.Шляпкина/

Один экземпляр протокола получил:

«        » 2016г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

стр.2 из 2

**КОПИЯ ВЕРНА**

инсп. ДС М.В.  
 Евремова Н.А.