

срок: до 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2020 год

МУП "Водоканал" МО Волжский район

(наименование регулируемой организации)

почтовый адрес: РМЭ, Волжский район, п. Приволжский, ул. Юбилейная д.1

наименование производственной программы: холодное водоснабжение

(указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или холодное водоснабжение или водоотведение))

№ п/п	Наименование показателей	Ед. из.	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	отклонение, гр. 5- гр. 4	% исполнения	причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем финансирования мероприятий, предусмотренных производственными программами по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	Тыс.руб.	600,82	602,06	1,24	100,2	
2.	Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды;	Тыс.руб.	384,67	330,94	-53,73	86,0	Недостаток финансовых ресурсов, рост инфляции на оборудование и материалы
3.	Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	Тыс.руб.	876,82	866,02	-10,8	98,8	
4.	Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	Тыс.руб.	57,44	56,01	0,57	101,0	
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	Тыс.руб.	18070	22354,9	4284,9	123,7	Низкий объем плановых затрат общественные и прочие производственные расходы, теплоэнергию, оплату труда и отчисления на социальные нужды.
6.	Объем услуг, всего, в том числе:						
	бюджетным абонентам	Тыс.куб.м	774,753	804,621	29,868	103,9	
	населению	Тыс.куб.м	35,46	33,654	-1,806	94,9	
	прочим абонентам	Тыс.куб.м	400,169	510,353	110,184	127,5	
7.	График реализации мероприятий производственной программы (с указанием срока исполнения)	Тыс.куб.м	339,124	260,614	-78,51	76,8	
8.	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:		с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2020 по 31.12.2020			
	1) показатели качества питьевой воды:						
	а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;	%	21,5				
	б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;	%	17,1	26,83	9,73	156,9	анализ питьевой воды не проводился
	2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:						
	а) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,45	0,54	0,09	120,0	
3) показатели энергетической эффективности:							
	а) Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;	%	13,8	18,9	5,1	137,0	
	б) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м.	0,33	0,1	-0,23	30,3	

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи) Малинин Е.Г.  
 М.П. (подпись) (расшифровка подписи) Архипова Л.С.  
 Организация (подпись) (расшифровка подписи) МУП "ВОДОКАНАЛ" МО ВОЛЖСКИЙ РАЙОН  
 ИНН 1201304441