

Срок: до 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2020 год

АО "Марийский машиностроительный завод"
(наименование регулируемой организации)

Почтовый адрес: 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15

Наименование производственной программы: холодное водоснабжение

(указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или холодное водоснабжение или водосвечение))

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Исполнено за 2020 год		Отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	Причины отклонений
			4 год	5			
1.	Объем финансирования мероприятий, предусмотренных производственными программами по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	135,75	13,50	-122,25	9,94%	Изменение обусловлено частичным выполнением запланированных работ в 2019 году.
2.	Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды; - анализа показателей качества питьевой воды	тыс.руб.	0,00	103,30	103,30	#ДЕЛ/0!	Уменьшение количества анализов проб воды в связи с завершением работ по переосцене запасов подаваемых вод.
3.	Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	100,00%	Запланированные мероприятия реализованы ранее.
4.	Объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	100,00%	Запланированные мероприятия реализованы ранее.
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	696,77	1 549,47	852,70	222,38%	
6.	Объем услуг, всего, в том числе:	тыс.руб.м	19,830	23,798	3,97	120,01%	
	населению	тыс.руб.с.м	0,750	0,563	-0,19	75,07%	Уменьшение потребления холодной воды населением.
	бюджетными абонентам	тыс.руб.м	0,000	0,000	0,00	100,00%	Отсутствуют
	прочими абонентам	тыс.руб.м	18,517	22,655	4,14	122,35%	Изменение обусловлено особенностями технологического процесса.
	потери в сети	тыс.руб.м	0,563	0,580	0,02	0,00%	Методические указания от 17 октября 2014 г. №640/пр.
7.	График реализации мероприятий производственной программы (с указанием срока исполнения)		Все пункты программы в 2020 году выполнены согласно графика.				
8.	Целевые показатели деятельности - надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:						
	8.1. показатели качества питьевой воды:						
	а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;	%	0	0	0,00	100,00%	Общее количество анализов проб воды по программе производственного контроля: 138 проб (органолептические -60, обобщенные - 12, неорганические — 3, микробиологические - 60, радиологические -3).
	б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;	%	0	0	0,00	100,00%	Общее количество анализов проб воды по программе производственного контроля: 138 проб (органолептические -60, обобщенные - 12, неорганические — 3, микробиологические - 60, радиологические -3).
	8.2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:						
	а) количество часов предоставления услуги в отчетном периоде	час	8 760	8 760	0,00	100,00%	Перерывов не зафиксировано.
	б) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0,00	100,00%	Перерывов не зафиксировано.
	8.3 показатели качества обслуживания абонентов;						На период действия производственной программы мероприятия по повышению качества обслуживания абонентов не запланировано, в связи с тем, что ресурсоснабжающая организация АО "ММЗ" не осуществляет взаимодействие с потребителями коммунальных услуг (абонентами). Коммунальные ресурсы реализуются по договору администрации МО «Солонечное сельское поселение» Советского муниципального района РМЭ.
	8.4 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, показатели энергетической эффективности:						Не предусмотрены производственной программой (раздел №5)

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;	%	2,84	2,44	-0,40	0,00%	Потери обусловлены характеристиками сети в соответствии со сводной таблицей расчета объемов расхода и потерь воды при транспортировке за 2020 год (Методические указания от 17 октября 2014 г. №640/пр.)
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть;	кВт*ч/куб. м.	0,80	0,73	-0,07	90,7%	Изменение обусловлено особенностями технологического процесса, находящегося в допустимых пределах.
в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды;	кВт*ч/куб. м.					
8.5 показатели эффективности производственной программы, соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;	Не предусмотрены	производственной программой	на 2020 г.			
8.6. иные установленные показатели (указать какие в случае их наличия)	На 2020 г.	не разрабатывались				

Нач. ИЦ-81 - Зам. Главного инженера (подпись)

(расшифровка подписи)

