

ПРОТОКОЛ
внеочередного совместного заседания Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности и штаба по обеспечению электроснабжения администрации
муниципального образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск»

г. Козьмодемьянск

от 9 июля 2020 г. № 3

Председательствовал Козлов М.С., мэр города Козьмодемьянска —
председатель комиссии

Присутствовали:

Члены комиссии:

Инаков В.В.	первый заместитель мэра города Козьмодемьянска, заместитель председателя комиссии
Наумова О.А.	главный специалист ГО и ЧС администрации городского округа «Город Козьмодемьянск», секретарь комиссии
Дружинина О.В.	заместитель мэра города по экономическим вопросам
Бузанов Д.А.	заместитель мэра города по социальным вопросам
Пономарева И.Г.	руководитель отдела образования МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
Капустина И.Ю.	руководитель отдела культуры МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
Солдатов С.Ф.	главный архитектор администрации МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
Куприн А.Н.	и.о. начальника ПСЧ-37 ФГУ «2 ОФПС по Республике Марий Эл» (по согласованию)
Камаев А.С.	начальник МО МВД России «Козьмодемьянский» (по согласованию)
Родионов М.Ю.	руководитель филиала в г. Козьмодемьянске ООО «Газпром Газораспределение Йошкар-Ола» (по согласованию)
Забелин С.М.	руководитель Козьмодемьянские ТС (по согласованию)
Шатров Ю.В.	директор МУП «Водоканал»
Погодин Л.В.	директор ООО «Управляющая организация» (по согласованию)
Стрелков А.А.	руководитель филиала АО «Энергия» Козьмодемьянский ЭСР (по согласованию)

**I. Об аварийном отключении электроснабжения города Козьмодемьянска,
в связи с аварией на высоковольтной линии электропередач «Еласы-
Катраси»**

(Козлов М.С.)

1. Информацию выступающего принять к сведению

В результате погодных условий (прохождения грозового фронта с порывами ветра до 25 м/с) произошло падение 3-х опор на двухцепной ВЛ-110 кВ Катраси-Еласы. Обесточены ПС Козьмодемьянск 110/10 кВ. Без электроэнергии остались: 72. ТП 10/0,4, 20300 человек, 8 детских садов, 3 школы, 1 больница, 2 водозабора, 1 КНС, 2 котельные. Время проведения ремонтно-восстановительных работ более суток.

Мэр города Козьмодемьянска,
Председатель Комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

М.С. Козлов

Секретарь Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

О.А. Наумова

Р Е Ш Е Н И Е № 1
внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации муниципального образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск»

г. Козьмодемьянск

от 9 июля 2020 г. № 3

I. Об аварийном отключении электроснабжения города Козьмодемьянска,
в связи с аварией на высоковольтной линии электропередач «Еласы-
Катраси»

(Козлов М.С.)

1. Информацию выступающего принять к сведению

В результате погодных условий (прохождения грозового фронта с порывами ветра до 25 м/с) произошло падение 3-х опор на двухцепной ВЛ-110 кВ Катраси-Еласы. Обесточены ПС Козьмодемьянск 110/10 кВ. Без электроэнергии остались: 72 ТП 10/0,4, 20300 человек, 8 детских садов, 3 школы, 1 больница, 2 водозабора, 1 КНС, 2 котельные. Время проведения ремонтно-восстановительных работ более суток.

В целях сохранения условий жизнеобеспечения жилого сектора и объектов социально-бытового назначения, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и оперативный штаб по обеспечению электроснабжения городского округа «Город Козьмодемьянск», **решила:**

1. Руководителю Козьмодемьянского ЭСР филиала АО «Энергия» Стрелкову А.А. организовать мероприятия по подключению резервных источников питания социально-значимого объекта ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская МБ», также обеспечить резервным источником питания МОУ «Лицей» 10 июля 2020 г. для проведения единого государственного экзамена. Держать периодическую связь с оперативным штабом администрации городского округа «Город Козьмодемьянск».

Быть готовым дополнительно использовать имеющиеся возможности подключения резервные источники питания.

2. Руководителям предприятий и организаций при подключении автономных источников питания осуществлять согласование с руководителем Козьмодемьянского ЭСР филиала ОАО «Энергия».

3. Шatroву Ю.В., директору МУП «Водоканал», в целях водообеспечения городского округа питьевой водой на станции первого и второго подъема установить резервные источники питания. На КНС «Осиленко» для недопущения сброса в р. Волга, установить резервный источник питания.

4. Сидорову Н.М. главному врачу ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская МБ», для обеспечения бесперебойной работы МБ подключить свои автономные источники электроснабжения.

5. Пономаревой И.Г. руководителю отдела образования города Козьмодемьянска, приостановить работу детских садов на ближайшие сутки. Провести оповещение родителей и учеников о сложившейся обстановке. Обеспечить проведение единого государственного экзамена.


6. Заместителю мэра по экономическим вопросам Дружининой О.В. оповестить руководителей торговых объектов о сложившейся обстановке.

7. МО МВД «Козьмодемьянский» организовать сопровождение автомашин, осуществляющих перевозку опор и сопутствующего оборудования.

8. Задействованным участникам по ликвидации и восстановлению жизнеобеспечения потребителей электрической энергией о проведенных мероприятиях докладывать в оперативный штаб администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» каждые 2 часа, до устранения аварии.

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Мэр города Козьмодемьянска,
Председатель Комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности



М.С. Козлов