Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО 76860969. ОГРН 1051200016867
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.
Выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
_____ Ефремова А.И.
"18" июня 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1208 от 18.06.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Юринский район, п. Ленинский, ул. Заводская, д. 5, разводящая сеть
Пробы (образцы) направлены:
ООО "Юринский водоканал"
Республика Марий Эл, Юринский район, пгт. Юрино, пр-кт. Центральный, 13
Дата и время отбора пробы (образца): *14.06.2018*
Дата и время доставки пробы (образца): *14.06.2018*
Сотрудник, отобравший пробы: *Эколог Ямолкина В.В.*
Цель отбора: *СГМ*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "Юринский водоканал"
Республика Марий Эл, Юринский район, пгт. Юрино, пр-кт. Центральный, 13

Объект, где производился отбор пробы (образца):
ООО "Юринский водоканал"
Республика Марий Эл, Юринский район, пгт. Юрино, пр-кт. Центральный, 13

Код пробы (образца): *1208.07 м ю, 1208.04 м ю*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006)*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер*
Дополнительные сведения:
Акт, протокол отбора пробы:
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____ *Техник Татьянина Е.Н.*

к протоколу № 1208 от 18.06.2018

Код образца (пробы): 1208.07 м ю

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитраты (по NO3)	0,34	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
2	Сульфаты / привкус	42,6	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
3	Хлориды / привкус	18,8	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
4	Жесткость общая	4,35	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
5	Железо / Fe, суммарно	0,03	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
6	Марганец / окрашивание	0,01	0,1 (0,5)	мг/л	ГОСТ 4974-2014
7	Фториды / для I-II климатических районов	0,57	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
8	Общая минерализация (сухой остаток)	Не обнаружено	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-0-	1505125	№ 30/17/1783 ФГУ "Марийский ЦСМ"	29.05.2019

Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Якуничева С.Е.	

Код образца (пробы): 1208.04 м ю

Микробиологическая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (37)	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7277	№ 734/17	09.11.2018
2	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7210	№ 735/17	26.03.2019

Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Никитина Т.В.	

Представитель предприятия, организации (заявитель) _____

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"	Формуляр Заключение к протоколу лабораторных исследований	Ф -ОИ 02 -22-01 -2016
		Действует с 12.12.2014 г.
		стр. 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева,14

Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к протоколу лабораторных исследований
№ 1208 от 18.06.2018

Наименование образца : Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Юринский район, п. Ленинский, ул. Заводская, д. 5, разводящая сеть

Проба воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 " Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене Ефремова А.И. _____

сертификат эксперта № ГСЭН 15.088.0557.418 от 28.02.2014 г.

18.06.2018
(дата формирования заключения)