

## СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

- Все дымовые трубы и стены в местах прохождения дымовых каналов на чердаках должны быть оштукатурены и побелены.
- Очистка дымоходов должна производиться перед началом и затем в течение отопительного сезона не реже одного раза в два месяца.
- Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 x 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).
- **Запрещается** оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.
- **Запрещается** производить топку печей, не имеющих положенных по нормам разделок и отступок, применять для растопки печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин), сушить дрова и одежду на печах, топить печи с открытыми дверцами, перекаливать печи во время их топки.
- **Запрещается** пользоваться металлическими печами, кроме заводского изготовления.
- **Запрещается** располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.
- **Запрещается** использование вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания от печей и газовых приборов.
- Дымовые трубы для печей на дровах в зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков зонтами, дефлекторами и другими насадками, не препятствующими свободному выходу дыма.
- Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.).
- **Запрещается** открытая прокладка защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов по конструкциям из сгораемых материалов.
- Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, телевизоры, холодильники, пылесосы и т. п. должны включаться в сеть только через исправные штепсельные розетки заводского изготовления.
- Во всех помещениях, которые по окончании работ не контролируются (кладовые, гаражи, бани), все электрохозяйство должно быть полностью обесточено.
- **Запрещается:**
  - подвешивать электропроводку на гвоздях и клеить ее обоями;
  - применять электропровода с поврежденной изоляцией, самодельные предохранители («жучки»), обертывать электрические лампы бумагой или материей;
  - использовать электропровода для подвешивания картин и одежды;
  - эксплуатация электропроводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
  - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
  - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов;
  - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.