

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРНОМАРИЙСКИЙ»

## Муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»

ИНН 1223000574, ОГРН 1181215006037, Адрес: 425304, Республика Марий Эл, Горномарийский район, село Кулаково, ул.Центральная, д.1  
р/сч 40702810637000004579 в ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК  
г.Йошкар-Ола к/с 30101810300000000630 БИК 048860630, email:mupgornomari@mail.ru

### Технические условия № 1 от 16 февраля 2024 г.

На присоединение к системе водоснабжения, находящегося по адресу РМЭ Горномарийский район С. Вилатово

На земельном участке с кадастровым номером 12:02:0480104:192

В соответствии с заявкой от Администрация Горномарийского муниципального района

Планируемое суточное потребление 0,033 м<sup>3</sup>.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 2024. Срок действия технических условий: 3 (три) года с даты их выдачи.

Присоединение заявлений мощности считать согласованной с МУП «Горномарийский», если при строительстве и проектировании выполнены следующие условия:

1. Указания на проектирование:
  - 1.1. От существующего колодца водоснабжения.
  - 1.2. Если расстояние до существующего колодца более 100 м, установить колодец (бетонный, кирпичный) диаметр 1.1м; высота (глубина) колодца 2.2 м.
2. Указание на тип трубопровода; марку труб;
  - 2.1. Диаметр не более 25 мм.
3. Точку присоединения выбрать в процессе проектирования и согласовать с МУП «Горномарийский».
4. Дополнительные указания:
  - 4.1. Абонент с подачей заявления на выдачу тех. условий на присоединение к системе водоснабжения представляет тех. Документацию (рабочие чертежи, эскизы, схемы) МУП «Горномарийский» или заказывает техдокументацию у ресурсоснабжающей организации.
5. Узел учета ставится после точки присоединения в колодце или устанавливается колодец непосредственно перед входом в дом.
6. Абонент после подачи заявления на выдачу тех. условия предоставляет разрешительные документы на земляные работы.
7. Работы по подключению проводится **специализированной организацией имеющий право на данные виды работ**, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и правилами, инструкциями производителя, с соблюдением СанПиН.
8. Приемка в эксплуатацию точки присоединения к системе водоснабжения осуществляется представителем МУП «Горномарийский».
9. Точка присоединения считается введенным в эксплуатацию с момента подписания акта приемки присоединения и ввода узла учета на коммерческий учет.

Главный инженер

Кисельников С.Г.

