



**Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

а/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77

РМЭ, г. Йошкар-Ола,  
ул. Суворова, д. 26а  
(место составления акта)

« 25 » августа 20 16 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица – администрации муниципального образования  
«Городское поселение Советский»**

№ 43-17-168-14637

В период с «05» августа по «25» августа 2016 года по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, пгт. Советский, ул. Свердлова, д. 8 (гидротехнические сооружения у д. Фокино на реке Ронга и у п. Ургакш на реке Ургашка)

(место проведения проверки)

на основании: Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями), Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с последующими изменениями и дополнениями) и распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Крыловой Е.М. от 21.07.2016 № 2478 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении администрации муниципального образования «Городское поселение Советский»,

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1061222000366, ИНН 1213004481, юридический адрес: 425400, РМЭ, Советский район, п. Советский, ул. Свердлова, д. 8, на предмет соблюдения обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений при эксплуатации ГТС у д. Фокино на реке Ронга и у п. Ургакш на реке Ургашка.

Дата и время проведения проверки:

«    »                    20 г. с    час.    мин. до    час.    мин.

Продолжительность

«    »                    20 г. с    час.    мин. до    час.    мин.

Продолжительность

подразделений юридического лица (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)



Общая продолжительность проверки: с 05 августа 2016 г. по 01 сентября 2016 г.,  
(рабочих дней/часов)

20 рабочих дней

Акт составлен Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки) Мухина Галина Николаевна  
25.07.2016 г., 14 ч. 10 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

1. Государственный инспектор Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Ямбулатов Альберт Васильевич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

глава администрации МО «Городское поселение Советский» Мухина Галина Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений. Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	Переработанные в соответствии с Требованиям к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 октября 2015 № 395 и зарегистрированных в Минюсте 01.12.2015 г. № 39911 Правила эксплуатации ГТС не согласованы с Приволжским управлением Ростехнадзора (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений).
2.	Администрацией не выполнен и не согласован с Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл расчет вероятного вреда при аварии ГТС у п. Ургакш на реке Ургашка (п.3 Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утв. Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2001 года № 876).
3.	Не согласовано с Приволжским управлением Ростехнадзора разработанное положение о расследовании причин инцидентов на ГТС администрации МО «Городское поселение Советский» (п. 32 Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. Приказом Федеральной




	службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.08.2011 г. № 480).
4.	На гидротехническое сооружение у п. Ургакш на реке Ургашка не оформлено право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (отсутствует свидетельство о государственной регистрации права) (ч.1 ст.131, ч.2 ст.223 Гражданского Кодекса РФ; ч.1, ч.3 ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним»).
	Не в полном объеме осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»), а именно:
	ГТС у д. Фокино на реке Ронга
5.	Стены и их усилители, днище водосбросного сооружения имеют повреждения, трещины, отслаивание и сколы бетона до обнажения арматуры (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.3 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»)
6.	С правой стороны верхового откоса под плитами имеются промоины и провалы грунта, плиты смещены со своих мест, по всему верховому откосу имеются выкрашивания связующего вещества из межплитного пространства и произрастание из него травяной растительности (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.3 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»)
7.	Под правым и левым откосами рисбермы, имеются пустоты, размывы грунта (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.3; п.3.8.2 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»)
8.	Водоотводящие каналы (основной и донного водоспуска) покрыты кустарниковой и травяной растительностью (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.3 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»)


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

■ нарушения выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание № 43-17-168-14637 от 25.08.2016;

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор



А.В. Ямбулатов

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

глава администрации МО «Городское поселение Советский» Мухина Галина Николаевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » августа 20 16 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)